

技术要求

工程项目	广蓄 A 厂厂用电开关柜定检及消缺备件采购	交货期	30天		
产品内容	厂用电开关柜定检及消缺备件				
需供产品明细	序号	物资名称	规格型号	数量/个	备注
	1	压力开关	常州天利 TL1102.50-167106	3	
	2	功率变送器	厂家: CSEC, 型号: PAR-S3-DW-35/5A4D 工作电源: 48V DC 输入: 0-120V, 0-5A 输出: 4-20mA	2	
	3	温湿度控制器	厂家: 不限, 型号: WSK, 安装尺寸: 45*45mm 嵌入式, 工作电源: 220V AC 功能: 温度显示、湿度显示、可控两路负载	5	
	4	接触器	厂家: 施耐德, 型号: LC1FF43+LX4FF220 工作电源: 220V DC	8	已停产 需选型代替, 安装尺寸不变 (至少2NC+3NO)
	5	接触器	厂家: 施耐德, 型号 LP1D1210MD 工作电源: 220V DC	8	已停产 需选型代替, 安装尺寸不变, (至少2NC+3NO)
	6	接触器	厂家: 施耐德, 型号 LP1D6511MD 工作电源: 220V DC	8	已停产 需选型代替, 安装尺寸不变 (至少2NC+3NO)
	7	接触器	厂家: 施耐德, 型号 LP2D1201MD 工作电源: 220V DC	4	已停产 用 LC1D12MD (2个) + LAD9R1 (1个) 代替, 功能代替, (至少4NC+2NO)
	8	接触器	厂家: 施耐德, 型号 LP1D8011MD 工作电源: 220V DC	4	已停产 需选型代替, 安装尺寸不变(至少2NC+3NO)
注: 具体安装尺寸请参考产品说明书					
报价要求	<p>部分产品已经停产, 如果提供替代型号, 需要明确技术参数可以满足目前的使用要求。供应商确定替代产品选型后需与采购方确认型号与数量, 并在报价单内体现。</p> <p style="text-align: right;">签名(盖章): _____ 日期: _____</p>				
备注					

