

## 集中采购申请审批表

需求管理单位： 变电公司

填报时间：2024年5月14日

序号	名称	型号规格、参数	单位	数量	预算价格/限价	供货时间	供货地点	联系人	备注
					/指标价格 (元)			及联系电话	
1	铁红防锈漆	15Kg/桶 鱼峰牌	桶	3		2024. 5. 30	广西河池市都安瑶族自治县澄江镇巴怀村220kV响泉变电站	谭国志 17878254266	220kV响泉变电站扩建工程 (流程212036)
2	银粉漆	15Kg/桶 鱼峰牌	桶	2					
3	中黄漆	15Kg/桶 鱼峰牌	桶	2					
4	翠绿漆	15Kg/桶 鱼峰牌	桶	2					
5	黑漆	3Kg/桶 鱼峰牌	桶	1					
6	松节水	10Kg/桶	桶	3					
7	水泥浆桶	上口32cm, 下口26cm, 高度26cm	个	10					
8	斗车	加厚大号斗+加强钢筋实心胎	辆	2					
9	无水酒精	工业, 500ml/瓶	瓶	20					
10	焊把	800A	个	3					
11	备用芯帽	1.5平方 红色	个	1500					
12	1kV户内冷缩电缆头	配套3×300+2×150电缆用	套	8		2024-5-30	广西南宁市邕宁区利福路220kV创新变电站(龙光玫瑰湾旁)	程奕克 18776110665	220kV创新(梁村)送变电工程(流程211868)
13		配套3×240+2×120电缆用	套	2					
14		配套3×240+2×120电缆用	套	2					
15		配套3×120+2×70电缆用	套	4					
16		配套3×95+2×50电缆用	套	4					
17	热缩绝缘护套	适用于TMY-125×10母线, 黄色, 阻燃V-0级	米	96					

18	热缩绝缘护套	适用于TMY-125×10母线，绿色，阻燃V-0级	米	78	2024-5-20	北海市合浦县白沙镇下茅车村220kV禄罗（东岸）送变电工程施工项目部	苏永来 13077779247	220kV禄罗（东岸）送变电工程（流程211793）
19	热缩绝缘护套	适用于TMY-125×10母线，红色，阻燃V-0级	米	70				
20	10kV冷缩头加长管	3×300	米	20				
21	10kV冷缩头加长管	3×120	米	12.8				
22	设备端子板硅胶套	35kV等级，配套SSYG-1440NC/120-200(180×160)设备线夹	套	6	2024-5-22	广西北海市银海区福成镇七星七队附近500kV福成变电站	陆其龙 13687877538	广西500千伏福成站扩建第三台主变工程（流程212328）
23	热缩绝缘套管	35kV等级，配套NRLH60GJ-1440/120导线外径，其中黄色24米、绿色30米、红色36、黑色15米	米	105				
24	地脚螺栓保护帽	不锈钢304材质，其中长120mm×宽6.5mm共100只，长130mm×宽7mm共28只	只	128				

其它要求：供货商的营业执照、产品合格证、出厂试验报告、供货清单各5份，与材料同时提供给收货人。

审批：

审核：

编制：陆玉凤 5692342