

# 海南电网公司本部及第二办公区电梯维修技术文件



序号	名称	规格型号/主要技术要求	数量	单位	维修安装地点	履约标准
1	电梯应急电池	NP7-12V	12	个	海口市海府路32号、南联路10号	电池电压、容量符合国家标准，失电后应急供电正常。
2	平层感应器	YX401C09701BADS-51M	1	套	海口市海府路32号	安装后电梯平层感应正常
3	电梯消防应急操作盒	0TTS	1	个		外观无损坏、安装后按钮使用正常
4	电梯空调专用电缆	TVVB 8芯0.75	40	米		电缆技术参数符合国家标准，带电梯空调运行正常
5	备件电梯空调	BP1 1P单冷	1	台	海口市南联路10号	安装后制冷正常
6	电梯三方对讲机	NBT12	1	台		安装后电梯三方对讲正常
7	轿厢对讲按钮模块	C02	1	个		安装后电梯三方对讲正常
8	外呼显示板	MCFC-HGB-YS	1	块	海口市高登东街143号	电梯运行显示正常
9	电梯限速器	XSG607	1	个		安装电梯失速保护制动符合国家标准
10	变频器维修	TRMPUL-B-4005	1	台		维修安装后变频器正常投入使用

注：以上配件维修更换含调试运行，质保期1年。