



材 料 表								
序号	名 称	型 号	执行标准	单 位	数 量	重 量 (kg)		备 注
						一件	小计	
1	UB型挂板	UB-7	DL/T 756-2009	只	1	0.75	0.75	
2	直角挂环	ZH-7	DL/T 756-2009	只	1	0.55	0.55	
3	悬垂线夹	XGU-3	DL/T 756-2009	只	1	2.0	2.0	
4	预绞丝	FYH-50BG	DL/T 756-2009	套	1	0.95	0.95	
5	并沟线夹	JB-2	DL/T 756-2009	只	1	0.7	0.7	
6	设备线夹	SY-50/8B	DL/T 756-2009	只	1	0.2	0.2	

 长江勘测规划设计研究有限责任公司

核准		2023.10	施工图	设计
核定		2023.10	电气	部分
审查	陈卫峰	2023.10	云南华电楚雄南华陆家垭口190MW复合型光伏发电项目35kV集电线路	
校核	黄豪	2023.10		
设计	夏俊	2023.10		
制图	夏俊	2023.10	地线用单联悬垂金具组装图BZ1	

会签专业	会签者	日期	比例	日期	2023.10
			设计证号	A142000843	图号
			声明：未经授权，不得翻印（录）、传播或他用，对于侵权行为我公司将保留追究其法律责任的权利。		