



注明:

- 1.该线夹握力不小于OPGW的15%RTS。
- 2.所有连接金具采用热镀锌处理，闭口销为不锈钢。
- 3.适用光缆直径范围：10.2-10.8mm。

序号	名称	规格	数量	重量(KG)	材料	备注
6	接地线	OBG 70/2000	1 套	0.70	铝合金	2米
5	UB挂板	UB-10	1 套	1.0	镀锌钢	
4	直角挂环	ZH-7	1 套	0.5	镀锌钢	
3	悬挂头	HOU-90A	1 套	1.02	铝合金	XJJ-130-1660
2	外层绞丝	OCL 080/1080-W	1 套	0.638	铝合金	
1	内层绞丝	OCL 080/1080-N	1 套	0.324	铝合金	

 长江勘测规划设计研究有限责任公司

核准		2023.10	施工图	设计
核定		2023.10	电气	部分
审查	陈山屹	2023.10	云南华电楚雄南华陆家垭口190MW复合型光伏发电项目35kV集电线路	
校核	黄豪	2023.10	OPGW 悬垂线夹 OZ1	
设计	夏俊	2023.10		
制图	夏俊	2023.10		
比例	/		日期	2023.10
设计证号	A142000843	图号	488(73)-JDX-D0309-05	

会签专业	会签者	日期

声明：未经授权，不得翻印（录）、传播或他用，对于侵权行为我公司将保留追究其法律责任的权利。