

集中采购申请审批表

需求管理单位： 变电公司

填报时间：2024年5月21日

序号	名称	型号规格、参数	单位	数量	预算价格/限价	供货时间	供货地点	联系人	备注
					/指标价格 (元)			及联系电话	
1	绝缘热缩管	35kV电压等级，匹配1440耐热铝合金导线，N相：蓝色	米	40		2024/6/15	广西壮族自治区南宁市西乡塘区双定镇那淡新村500kV金陵变电站	黄帆 13557865659	500kV金陵站扩建第三台主变工程（流程212415）
2	绝缘热缩管	35kV电压等级，匹配1440耐热铝合金导线，A相：黄色	米	82					
3	绝缘热缩管	35kV电压等级，匹配1440耐热铝合金导线，B相：绿色	米	85					
4	绝缘热缩管	35kV电压等级，匹配1440耐热铝合金导线，C相：红色	米	95					
5	热缩电缆终端头	与ZRA-YJV22-3×150+1×70电缆相配，每套配黄、绿、红、蓝绝缘保护套各2.2米	套	2					流程212469
6	绝缘热缩管	1kV电压等级，配35平方电缆芯，A相：黄色	米	20					
7	绝缘热缩管	1kV电压等级，配35平方电缆芯，B相：绿色	米	20					
8	绝缘热缩管	1kV电压等级，配35平方电缆芯，C相：红色	米	20					
9	绝缘热缩管	1kV电压等级，配16平方电缆芯，N相：蓝色	米	20					
10	户内冷缩电缆头	配合电缆ZRA-YJV22-0.6/1kV-3×300+1×150 使用，配双孔铜鼻子，孔距30mm，孔径φ14。	套	10					
11	户外冷缩电缆头	配合电缆ZRA-YJV22-0.6/1kV-3×300+1×150 使用，配双孔铜鼻子，孔距30mm，孔径φ14。	套	2					
12	户内冷缩电缆头	配合电缆ZRA-YJV22-0.6/1kV-3×120+1×70，配双孔铜鼻子，孔距30mm，孔径φ14。	套	4					

13	屋内冷缩电缆头	NLS-10kV 配合ZRA-YJV22-0.6/1kV-3×300+1×150 使用,配双孔铜鼻子,孔距30mm,孔径φ14。	套	2		2024/5/30	广西梧州市蒙山县永安街115号蒙山县兄弟陶瓷批发斜对面城北变电站(具体地址请发货前三天联系发货人)	侯文泉 15077178637	110kV城北送变电工程(流程212403)
14	户外冷缩电缆头	配合电ZRA-YJV22-26/35kV-3×400,带板式接线端子,配双孔铜鼻子,孔距30mm,孔径φ14。	套	2					
15	冷缩绝缘护套	配合 ZRA-YJV22-0.6/1kV-3×300+1 ×150 电缆头使用	根	15					
16	冷缩绝缘护套	配合 ZRA-YJV22-8.7/15kV-3×120 电缆头使用	根	14					
17	冷缩绝缘护套	ZRA-YJV22-26/35kV- 3×400	根	10					
18	冷缩绝缘护套	WLY-8.7/15kV-3×300配合冷缩电缆头	根	4					
19	热缩绝缘护套	配合冷缩电缆头用, WLY-8.7/15kV-3×300,黄绿红各4米。	米	12					
20	热缩绝缘接线盒	分相色;配合紫铜排TMY-100×10接头使用,黄绿红各4套,黑色1套。	套	13					
21	热缩绝缘护套	分相色;配合紫铜排TMY-100×10用,黄绿红各2.8米,黑11.5米	米	20					
22	玻璃钢平板	1200×2200 d=10非导磁材料 需加工开孔	块	7		2024/6/2	北海市合浦县白沙镇下茅车村220kV禄罗(东岸)送变电工程施工项目部	苏永来 13077779247	220kV禄罗(东岸)送变电工程(流程211793) (流程212679)
23	玻璃钢平板	1200×1200 d=10非导磁材料 需加工开孔	块	2					
24	电焊机焊把线	50mm ²	米	100					

其它要求: 供货商的营业执照、产品合格证、出厂试验报告、供货清单各5份, 与材料同时提供给收货人。

审批:

审核:

编制: 陆玉凤 5692342