

技术要求

1. 项目名称：陵水 110kV 南湾输变电新建工程变电站门楼及图牌物资采购项目（第二次采购）
2. 采购内容：变电站门楼及图牌物资采购。
3. 规格参数：门楼规格为高 6.5 米，宽 6 米，采用 50*5 角钢，50*5 矩形钢管焊接，基础采用混凝土浇筑（单个基础尺寸为 1.5*1.5*2 米），基坑深 2 米。门楼图牌规格为室外广告布长 6 米、宽 0.8 米内外共 4 条，宽 6 米、长 0.8 米内外共 8 条。
4. 交货期：任务通知单下达后 7 天内完成变电站门楼及图牌现场安装并验收合格。
5. 货物样式：详见下图。

