



南方电网供应链（贵州）公司 2024 年评标基 地及办公固定资产购置（空调风机盘管）项目 技术规范书

南方电网供应链（贵州）公司



目录

1	总则	2
2	采购范围	2
3	功能要求	2
4	验收	2
	4.1 验收标准	3
	4.2 验收方法	3
	4.3 验收的时间和地点	3
5	服务要求	3

1 总则

1.1 本技术规范书适用于南方电网供应链（贵州）公司空调风机盘管采购项目。本规范书提出了该采购工作的类别和要求，规范书的解释权归招标方所有。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，成交对象应提供符合本规范书的产品。

1.3 本技术文件未尽事宜，由双方协商确定。

2 采购范围

采购空调风机盘管 2 套，按要求完成安装正常使用。

3 功能要求

注：★ 关键指标：投标产品若不满足本指标，视为废标条件；

★ 基础要求：1、空调风机盘管：规格型号：室内盘管 FP-102KBM4；尺寸：741mm*741m*290mm，制冷：5.6KW，水流量 970L/h，制热量：8.4KW（以上技术参数负偏差不能大于 20%），实际尺寸大小按实际场地计算。

4 验收

双方确定以下标准和方式进行技术服务工作成果进行验收。

4.1 验收标准

成交对象提交成果符合招标方技术协议要求。

4.2 验收方法

由招标方组织相关人员对成交对象提交的交付物进行评审。

4.3 验收的时间和地点

1) 验收时间：完成安装部署后，由成交对象提出验收申请，由需求方在 10 天内组织验收。

2) 验收地点：双方具体约定。

5 服务要求

1、谈判对象应根据甲方要求，对功能进行适应性优化，确保各项功能要求符合需求方要求。

2、提供至少 3 年的售后及质量保障服务。提供 7×24 小时的热线电话技术支持服务。成交对象根据需求提供远程技术咨询、技术协助和紧急请求响应

3、在服务期内，若系统出现通过电话无法解决的问题或故障，应需求方的要求，成交对象将根据故障严重程度，采取相应的现场支持解决策略，为需求方的提供现场故障处理服务。