

鼎和大厦停车场及避难层地坪漆维修工程量汇总表

序号	楼层	破损面积 (m ²)	备注
一、停车场			
1	负一楼	165	详见附件1
2	负二楼	59	详见附件2
3	负三楼	154	详见附件3
4	负四楼	107	详见附件4
小计:		485	
二、避难层			
1	7楼	77	详见附件5
2	20楼	5	详见附件6
3	35楼	15	详见附件7
小计:		97	详见附件8
合计:		582	

一、工程概况

本工程为停车场及避难层地坪漆维修项目，旨在通过规范施工，恢复地面使用功能，确保其防滑、耐磨、美观及耐久性，并符合国家相关质量保修规定。

二、材料与性能要求

1. 地坪漆材料：须采用符合国家标准环氧树脂地坪漆或性能更优的材料。
2. 防滑性能：维修后的地面，防滑性能必须作为核心验收指标。在坡道、车道及人员流动频繁的区域，必须采用防滑型地坪漆（如桔纹防滑型、高度止滑型或环氧砂浆防滑地坪）。面层可通过抛撒耐磨石英砂等工艺或使用无需现场抛砂的环氧防滑地坪产品来实现有效的防滑效果。
3. 综合性能：地坪漆系统应具备耐磨、耐压、耐冲击的机械性能，以及整体无缝、防尘、耐酸碱、易清洁的特点。

三、施工工艺要求

1. 基层处理：
 - 彻底检查并清除空鼓、松动、油污及旧涂层。
 - 打磨、清洁基面，确保基层坚固、平整、干燥、无空鼓。
2. 防水与底涂：对于地下室或地面，须按设计做好防水处理。涂刷专用环氧底漆，封闭基面，增强附着力。
3. 中涂与找平：批刮环氧树脂中层砂浆及腻子，以增加地面抗压强度，并确保砂浆层平整无空鼓。
4. 防滑面层施工：
 - 根据设计，在坡道、车道等区域滚涂或喷涂环氧防滑面漆。
 - 若采用骨料增强防滑，应按产品说明均匀抛撒石英砂等骨料。
5. 养护：施工完毕后，需有足够的养护时间，通常24小时后方可上人，72小时后方可承受重压（具体视产品说明和现场环境调整）。养护期间应避免污染、淋水或划伤。




四、验收标准

1. 防滑效果：地面完工后应无明显光滑感，坡道处应具备良好的止滑效果。可通过现场步行测试或使用专业仪器检测静摩擦系数来验证。
2. 观感质量：表面颜色均匀一致，无起泡、脱落、开裂、起砂等明显缺陷。
3. 平整度：地面平整，符合设计坡度要求，无积水现象。

五、其他要求

1. 施工单位在施工期间必须做好现场隔离与警示，确保施工安全。
2. 施工产生的废弃物须及时清理，做到工完场清。

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
1	负一楼卸货区斑马线	0.50	0.30	0.15	 <p>时间 2025.08.24 15:28 地点 深圳市·B1卸货区斑马线 备注 0.5M*0.3M</p>
2	负一楼垃圾房卸货区前	1.20	1.00	1.20	 <p>时间 2025.08.24 15:19 地点 深圳市·B1垃圾房卸货区前 备注 1.2M*1.0M</p>
3	负一楼垃圾房卸货区	7.10	8.20	58.22	 <p>时间 2025.08.24 15:22 地点 深圳市·B1垃圾房卸货区 备注 7.1M*8.2M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
4	负一楼卸货区斑马线	0.70	0.30	0.21	 <p>时间 2025.08.24 15:24 地点 深圳市·B1卸货区斑马线 备注 0.7M*0.3M</p>
5	负一楼卸货区斑马线	0.40	0.40	0.16	 <p>时间 2025.08.24 15:25 地点 深圳市·B1卸货区斑马线 备注 0.4M*0.4M</p>
6	负一楼商业电梯右侧	0.60	0.70	0.42	 <p>时间 2025.08.24 15:27 地点 深圳市·B1商业电梯右侧 备注 0.7M*0.6M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
7	负一楼B-072	5.00	2.00	10.00	 <p>时间 2025.08.24 15:34 地点 深圳市·B1层B-072 车位前 备注 5M*2M</p>
8	负一楼弱电井门口	0.40	0.30	0.12	 <p>时间 2025.08.24 15:36 地点 深圳市·B1弱电井门口 备注 0.3M*0.4M</p>
9	负一楼电子广告屏幕前	2.50	0.90	2.25	 <p>时间 2025.08.24 15:39 地点 深圳市·B1电子广告屏幕前 备注 2.5M*0.9M</p>


鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
10	负一楼电子广告屏幕前	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.08.24 15:40 地点 深圳市·B1电子广告屏幕前 备注 0.3M*0.3M</p>
11	负一楼电子广告屏幕前	1.60	0.60	0.96	 <p>时间 2025.08.24 15:41 地点 深圳市·B1电子广告屏幕前 备注 1.6M*0.6M</p>
12	负一楼B-065车位前	1.10	1.10	1.21	 <p>时间 2025.08.24 15:43 地点 深圳市·B1层B-065车位前 备注 1.1M*1.1M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
13	负一楼B-066车位前	2.3	0.4	0.92	 <p>时间 2025.08.24 15:45 地点 深圳市·B1层B-066 车位前 备注 2.3M*0.4M</p>
14	负一楼B-066车位前	2.3	0.4	0.92	 <p>时间 2025.08.24 15:46 地点 深圳市·B1层B-066 车位前 备注 2.3M*0.4M</p>
15	负一楼西车道 入口处	7.00	5.00	35.00	 <p>时间 2025.08.24 15:50 地点 深圳市·西车道入口处 备注 9M*7.1M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
16	负一楼B-069	3.00	1.20	3.60	 <p>时间 2025.08.24 15:50 地点 深圳市·B1层B-069 车位 备注 3M*1.2M</p>
17	负一楼B-068	3.70	2.20	8.14	 <p>时间 2025.08.24 15:52 地点 B1层B-068车位 备注 3.7M*2.2M</p>
18	负一楼B-067	2.40	0.90	2.16	 <p>时间 2025.08.24 15:54 地点 B1层B-067车位 备注 2.4M*0.9M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
19	负一楼B-064	1.00	2.20	2.20	 <p>时间 2025.08.24 15:55 地点 B1层B-064车位 备注 2.2M*3.7M</p>
20	负一楼B-061	4.40	1.00	4.40	 <p>时间 2025.08.24 15:56 地点 B1层B-061车位 备注 2.2M*4.4M</p>
21	负一楼B-059	1.00	2.20	2.20	 <p>时间 2025.08.24 15:59 地点 B1层B-059车位 备注 2.2M*3.7M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
22	负一楼B-058	3.70	2.20	8.14	 <p>时间 2025.08.24 16:00 地点 B1层B-058车位 备注 2.2M*3.7M</p>
23	B1 A017车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 14:16 地点 B1 A017车位 备注 0.2M*0.2M</p>
24	B1 A017车位	0.80	0.60	0.48	 <p>时间 2025.09.06 14:17 地点 B1 A017车位 备注 0.8M*0.6M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
25	B1 A017车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 14:18 地点 B1 A017车位 备注 0.2M*0.2M</p>
26	B1 B077车位	0.40	0.40	0.16	 <p>时间 2025.09.06 14:19 地点 B1 B077车位 备注 0.4M*0.4M</p>
27	B1 B077车位	0.30	0.20	0.06	 <p>时间 2025.09.06 14:20 地点 B1 B077车位 备注 0.3M*0.2M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
28	B1 B078车位	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.06 14:21 地点 B1 B078车位 备注 0.3M*0.3M</p>
29	B1 B084车位	1.10	0.50	0.55	 <p>时间 2025.09.06 14:22 地点 B1 B084车位 备注 1.1M*0.5M</p>
30	B1 B084车位	0.30	0.20	0.06	 <p>时间 2025.09.06 14:23 地点 B1 B084车位 备注 0.3M*0.2M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
31	B1 B084车位	0.30	1.00	0.30	 <p>时间 2025.09.06 14:24 地点 B1 B084车位 备注 0.3M*1M</p>
32	B1 B084车位	0.70	0.50	0.35	 <p>时间 2025.09.06 14:25 地点 B1 B084车位 备注 0.7M*0.5M</p>
33	B1 B084车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 14:26 地点 B1 B084车位 备注 0.2M*0.2M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
34	B1 B083车位	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.06 14:29 地点 B1 B083车位 备注 0.3M*0.3M</p>
35	B1 B083车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 14:30 地点 B1 B083车位 备注 0.2M*0.2M</p>
36	B1 B083车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 14:31 地点 B1 B083车位 备注 0.2M*0.2M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
37	B1 B082车位	0.30	0.40	0.12	 <p>时间 2025.09.06 14:32 地点 B1 B082车位 备注 0.3M*0.4M</p>
38	B1 B082车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 14:32 地点 B1 B082车位 备注 0.2M*0.2M</p>
39	B1 B080车位	0.80	0.80	0.64	 <p>时间 2025.09.06 14:34 地点 B1 B080车位 备注 0.8M*0.8M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
40	B1 B080车位	0.40	0.50	0.20	 <p>时间 2025.09.06 14:34 地点 B1 B080车位 备注 0.4M*0.5M</p>
41	B1 B080车位	0.80	0.10	0.08	 <p>时间 2025.09.06 14:35 地点 B1 B080车位 备注 0.8M*0.1M</p>
42	B1 A028车位	0.10	0.10	0.01	 <p>时间 2025.09.06 14:37 地点 B1 A028车位 备注 0.1M*0.1M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
43	B1 A037车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 14:38 地点 B1 A037车位 备注 0.2M*0.2M</p>
44	B1 A042车位	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.06 14:39 地点 B1 A042车位 备注 0.3M*0.3M</p>
45	B1 A041车位	0.10	0.10	0.01	 <p>时间 2025.09.06 14:40 地点 B1 A041车位 备注 0.1M*0.1M</p>



鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
46	B1 A043车位	0.50	0.30	0.15	 <p>时间 2025.09.06 14:41 地点 B1 A043车位 备注 0.5M*0.3M</p>
47	B1 A043车位	0.40	0.30	0.12	 <p>时间 2025.09.06 14:41 地点 B1 A043车位 备注 0.4M*0.3M</p>
48	B1 A043车位	0.40	0.30	0.12	 <p>时间 2025.09.06 14:42 地点 B1 A043车位 备注 0.4M*0.3M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
49	B1 A043车位	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.06 14:42 地点 B1 A043车位 备注 0.3M*0.3M</p>
50	B1 A007车位	0.50	0.50	0.25	 <p>时间 2025.09.06 14:44 地点 B1 A007车位 备注 0.5M*0.5M</p>
51	B1 A007车位	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.06 14:44 地点 B1 A007车位 备注 0.3M*0.3M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
52	B1 A008车位	0.50	0.50	0.25	 <p>时间 2025.09.06 14:45 地点 B1 A008车位 备注 0.5M*0.5M</p>
53	B1 A008车位	0.20	0.30	0.06	 <p>时间 2025.09.06 14:46 地点 B1 A008车位 备注 0.2M*0.3M</p>
54	B1 A005车位	1.00	1.10	1.10	 <p>时间 2025.09.05 10:59 地点 B1 A005车位 备注 1M*1.1M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
55	B1 A004车位	0.80	0.60	0.48	
56	B1 A004车位	1.10	0.80	0.88	
57	B1 A003车位	1.90	1.70	3.23	

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
58	B1 A003车位	0.30	0.20	0.06	 <p>时间 2025.09.06 14:50 地点 B1 A003车位 备注 0.3M*0.2M</p>
59	B1 A008车位	1.00	0.80	0.80	 <p>时间 2025.09.06 14:51 地点 B1 A008车位 备注 1M*0.8M</p>
60	B1 B058车位	0.70	0.70	0.49	 <p>时间 2025.09.06 14:52 地点 B1 B058车位 备注 0.7M*0.7M</p>


鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
61	B1 B058车位	0.60	0.60	0.36	 <p>时间 2025.09.06 14:53 地点 B1 B058车位 备注 0.6M*0.6M</p>
62	B1 B058车位	0.40	0.40	0.16	 <p>时间 2025.09.06 14:53 地点 B1 B058车位 备注 0.4M*0.4M</p>
63	B1 B058车位	0.10	0.10	0.01	 <p>时间 2025.09.06 14:54 地点 B1 B058车位 备注 0.1M*0.1M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
64	B1 B059车位	0.40	0.20	0.08	 <p>时间 2025.09.06 14:54 地点 B1 B059车位 备注 0.4M*0.2M</p>
65	B1 B059车位	0.10	0.10	0.01	 <p>时间 2025.09.06 14:55 地点 B1 B059车位 备注 0.1M*0.1M</p>
66	B1 B059车位	0.40	0.40	0.16	 <p>时间 2025.09.06 14:55 地点 B1 B059车位 备注 0.4M*0.4M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
67	B1 B067车位	0.70	0.70	0.49	 <p>时间 2025.09.06 14:57 地点 B1 B067车位 备注 0.7M*0.7M</p>
68	B1 B067车位	0.40	0.20	0.08	 <p>时间 2025.09.06 14:58 地点 B1 B067车位 备注 0.4M*0.2M</p>
69	B1西车道出口	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 15:01 地点 B1西车道出口 备注 0.2M*0.2M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
70	B1西车道出口	0.50	0.40	0.20	 <p>时间 2025.09.06 15:02 地点 B1西车道出口 备注 0.5M*0.4M</p>
71	B1西车道出口	0.30	0.20	0.06	 <p>时间 2025.09.06 15:03 地点 B1西车道出口 备注 0.3M*0.2M</p>
72	B1西车道出口	0.50	0.60	0.30	 <p>时间 2025.09.06 15:03 地点 B1西车道出口 备注 0.5M*0.6M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
73	B1西车道出口	0.70	0.60	0.42	 <p>时间 2025.09.06 15:04 地点 B1西车道出口 备注 0.7M*0.6M</p>
74	B1西车道出口	0.40	0.50	0.20	 <p>时间 2025.09.06 15:04 地点 B1西车道出口 备注 0.4M*0.5M</p>
75	B1西车道入口	1.60	1.10	1.76	 <p>时间 2025.09.06 15:05 地点 B1西车道入口 备注 1.6M*1.1M</p>



鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
76	B1西车道入口	0.10	0.10	0.01	 <p>时间 2025.09.06 15:06 地点 B1西车出入口 备注 0.1M*0.1M</p>
77	B1西车道入口	0.10	0.10	0.01	 <p>时间 2025.09.06 15:07 地点 B1西车出入口 备注 0.1M*0.1M</p>
78	B1低区电梯厅门口	0.40	0.40	0.16	 <p>时间 2025.09.05 10:55 地点 B1 低区电梯厅门口 备注 0.4M*0.4M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
79	B1 A003车位	0.40	0.40	0.16	 <p>时间 2025.09.05 11:02 地点 B1 A003车位 备注 0.4M*0.4M</p>
80	B1 A003车位	1.00	0.80	0.80	 <p>时间 2025.09.05 11:03 地点 B1 A003车位 备注 1M*0.8M</p>
81	B1 A003车位旁	0.50	0.70	0.35	 <p>时间 2025.09.05 11:04 地点 B1 A003车位旁通道 备注 0.5M*0.7M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
82	B1 B051车位	0.40	0.30	0.12	 <p>时间 2025.09.05 11:06 地点 B1 B051车位 备注 0.4M*0.3M</p>
83	B1 B075车位	0.60	0.60	0.36	 <p>时间 2025.09.05 11:07 地点 B1 B075车位 备注 0.6M*0.6M</p>
84	B1 B075车位	0.50	0.50	0.25	 <p>时间 2025.09.05 11:08 地点 B1 B075车位 备注 0.5M*0.5M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
85	B1 B077车位	0.60	0.50	0.30	 <p>时间 2025.09.05 11:08 地点 B1 B077车位 备注 0.6M*0.5M</p>
86	B1 B077车位	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.05 11:09 地点 B1 B077车位 备注 0.3M*0.3M</p>
87	B1 B077车位	0.40	0.40	0.16	 <p>时间 2025.09.05 11:09 地点 B1 B077车位 备注 0.4M*0.4M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
88	B1 B077车位	0.40	0.40	0.16	 <p>时间 2025.09.05 11:09 地点 B1 B077车位 备注 0.4M*0.4M</p>
89	B1 B077车位	2.00	0.30	0.60	 <p>时间 2025.09.05 11:10 地点 B1 B077车位 备注 0.3M*0.4M</p>
90	B1 B080车位	1.60	0.70	1.12	 <p>时间 2025.09.05 11:12 地点 B1 B080车位前 备注 1.6M*0.7M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
91	B1 A016车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.05 11:13 地点 B1 A016车位前 备注 0.2M*0.2M</p>
92	B1 A028车位	0.60	0.20	0.12	 <p>时间 2025.09.05 11:15 地点 B1 A028车位前 备注 0.6M*0.2M</p>
93	B1物业服务中心通道	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.06 11:00 地点 B1物业服务中心通道 备注 0.3M*0.3M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
94	B1物业服务中心通道	0.50	0.20	0.10	 <p>时间 2025.09.06 11:01 地点 B1物业服务中心通道 备注 0.5M*0.2M</p>
95	B1物业服务中心通道	0.50	0.20	0.10	 <p>时间 2025.09.06 11:01 地点 B1物业服务中心通道 备注 0.5M*0.2M</p>
96	B1物业服务中心通道	0.30	0.20	0.06	 <p>时间 2025.09.06 11:02 地点 B1物业服务中心通道 备注 0.3M*0.2M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
97	B1物业服务中心通道	0.30	0.20	0.06	 <p>时间 2025.09.06 11:03 地点 B1物业服务中心通道 备注 0.3M*0.2M</p>
98	B1物业服务中心通道	0.30	0.20	0.06	 <p>时间 2025.09.06 11:03 地点 B1物业服务中心通道 备注 0.3M*0.2M</p>
99	B1消防控制室门口	0.40	0.20	0.08	 <p>时间 2025.09.06 11:03 地点 B1消防控制室门口 备注 0.4M*0.2M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
100	B1服务中心休息区	0.40	0.50	0.20	 <p>时间 2025.09.06 11:10 地点 B1服务中心休息区 备注 0.4M*0.5M</p>
101	B1服务中心休息区	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 11:11 地点 B1服务中心休息区 备注 0.2M*0.2M</p>
102	B1服务中心后门	0.10	0.20	0.02	 <p>时间 2025.09.06 11:12 地点 B1服务中心后门 备注 0.1M*0.1M</p>


鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
103	B1快递柜前	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 11:13 地点 B1快递柜前 备注 0.2M*0.2M</p>
104	B1快递柜前	1.50	0.20	0.30	 <p>时间 2025.09.06 11:14 地点 B1快递柜前 备注 0.3M*0.2M</p>
105	B1快递柜前	3.00	0.20	0.60	 <p>时间 2025.09.06 11:14 地点 B1快递柜前 备注 0.2M*0.2M</p>
合计				165.30	



鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
1	B2 C089车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 08:56 地点 B2 C089车位 备注 0.2M*0.2M</p>
2	B2 C117车位	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.06 08:57 地点 B2 C117车位 备注 0.3M*0.3M</p>
3	B2 C117车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 08:59 地点 B2 C117车位 备注 0.2M*0.2M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
4	B2 C127车位	0.50	0.40	0.20	 <p>时间 2025.09.06 09:01 地点 B2 C127车位 备注 0.5M*0.4M</p>
5	B2 D129车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 09:02 地点 B2 D129车位 备注 0.2M*0.2M</p>
6	B2 D129车位	0.10	0.10	0.01	 <p>时间 2025.09.06 09:03 地点 B2 D129车位 备注 0.1M*0.1M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
7	B2 D160车位	0.60	0.50	0.30	 <p>时间 2025.09.06 09:04 地点 B2 D160车位 备注 0.6M*0.5M</p>
8	B2 D159车位	0.90	0.80	0.72	 <p>时间 2025.09.06 09:05 地点 B2 D159车位 备注 0.9M*0.8M</p>
9	B2 D159车位	0.90	0.80	0.72	 <p>时间 2025.09.06 09:06 地点 B2 D159车位 备注 0.9M*0.8M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
10	B2 D159车位	0.60	0.60	0.36	 <p>时间 2025.09.06 09:06 地点 B2 D159车位 备注 0.6M*0.6M</p>
11	B2 D159车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 09:10 地点 B2 D159车位 备注 0.2M*0.2M</p>
12	B2 D174车位	2.00	1.30	2.60	 <p>时间 2025.09.06 09:11 地点 B2 D174车位 备注 2M*1.3M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
13	B2 D176车位	0.20	0.10	0.02	 <p>时间 2025.09.06 09:12 地点 B2 D176车位 备注 0.2M*0.1M</p>
14	B2 D176车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 09:13 地点 B2 D176车位 备注 0.2M*0.2M</p>
15	B2 D178车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 09:14 地点 B2 D178车位 备注 0.2M*0.2M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
16	B2 D178车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 09:15 地点 B2 D178车位 备注 0.2M*0.2M</p>
17	B2 D179车位	0.20	0.60	0.12	 <p>时间 2025.09.06 09:16 地点 B2 D179车位 备注 0.2M*0.6M</p>
18	B2 D179车位	0.10	0.10	0.01	 <p>时间 2025.09.06 09:16 地点 B2 D179车位 备注 0.1M*0.1M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
19	B2 D191车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 09:17 地点 B2 D191车位 备注 0.2M*0.2M</p>
20	B2 D189车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 09:18 地点 B2 D189车位 备注 0.2M*0.2M</p>
21	B2 D189车位	0.20	0.30	0.06	 <p>时间 2025.09.06 09:19 地点 B2 D189车位 备注 0.2M*0.3M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
22	B2 D188车位	0.40	0.30	0.12	 <p>时间 2025.09.06 09:20 地点 B2 D188车位 备注 0.4M*0.3M</p>
23	B2 D187车位	0.80	0.90	0.72	 <p>时间 2025.09.06 09:22 地点 B2 D187车位 备注 0.8M*0.9M</p>
24	B2 D187车位	0.40	0.30	0.12	 <p>时间 2025.09.06 09:23 地点 B2 D187车位 备注 0.4M*0.3M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
25	B2 D187车位	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.06 09:23 地点 B2 D187车位 备注 0.3M*0.3M</p>
26	B2 D187车位	0.40	0.50	0.20	 <p>时间 2025.09.06 09:24 地点 B2 D187车位 备注 0.4M*0.5M</p>
27	B2 D187车位	0.40	0.50	0.20	 <p>时间 2025.09.06 09:25 地点 B2 D187车位 备注 0.4M*0.5M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
28	B2 D187车位	0.50	0.50	0.25	 <p>时间 2025.09.06 09:26 地点 B2 D187车位 备注 0.5M*0.5M</p>
29	B2 D187车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 09:26 地点 B2 D187车位 备注 0.2M*0.2M</p>
30	B2 D185车位	0.30	0.70	0.21	 <p>时间 2025.09.06 09:28 地点 B2 D185车位 备注 0.3M*0.7M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
31	B2 D186车位	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.06 09:31 地点 B2 D186车位 备注 0.3M*0.3M</p>
32	B2 D152车位	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.06 09:32 地点 B2 D152车位 备注 0.3M*0.3M</p>
33	B2 D152车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 09:33 地点 B2 D152车位 备注 0.2M*0.2M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
34	B2 D152车位	0.20	0.30	0.06	 <p>时间 2025.09.06 09:34 地点 B2 D152车位 备注 0.2M*0.3M</p>
35	B2 D136车位	0.20	0.30	0.06	 <p>时间 2025.09.06 09:36 地点 B2 D136车位 备注 0.2M*0.3M</p>
36	B2 D136车位	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.06 09:37 地点 B2 D136车位 备注 0.3M*0.3M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
37	B2 D136车位	0.20	0.10	0.02	 <p>时间 2025.09.06 09:38 地点 B2 D136车位 备注 0.2M*0.1M</p>
38	B2 D136车位	0.50	0.20	0.10	 <p>时间 2025.09.06 09:38 地点 B2 D136车位 备注 0.5M*0.2M</p>
39	B2 D136车位	0.10	0.20	0.02	 <p>时间 2025.09.06 09:39 地点 B2 D136车位 备注 0.1M*0.2M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
40	B2 D136车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 09:39 地点 B2 D136车位 备注 0.2M*0.2M</p>
41	B2 C104车位	0.80	0.80	0.64	 <p>时间 2025.09.06 09:41 地点 B2 C104车位 备注 0.8M*0.8M</p>
42	B2 C104车位	1.30	0.30	0.39	 <p>时间 2025.09.06 09:42 地点 B2 C104车位 备注 1.3M*0.3M</p>


鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
43	B2 C115车位	0.80	0.40	0.32	 <p>时间 2025.09.06 10:05 地点 B2 C115车位 备注 0.8M*0.4M</p>
44	B2 C110车位	0.50	0.30	0.15	 <p>时间 2025.09.06 10:08 地点 B2 C110车位 备注 0.5M*0.3M</p>
45	B2 C110车位	0.60	0.40	0.24	 <p>时间 2025.09.06 10:08 地点 B2 C110车位 备注 0.6M*0.4M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
46	B2 C114车位	0.70	0.40	0.28	 <p>时间 2025.09.06 10:10 地点 B2 C114车位 备注 0.7M*0.4M</p>
47	B2 C114车位	0.60	0.40	0.24	 <p>时间 2025.09.06 10:11 地点 B2 C114车位 备注 0.6M*0.4M</p>
48	B2 C114车位	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.06 10:12 地点 B2 C114车位 备注 0.3M*0.3M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
49	B2 C108车位	0.40	0.40	0.16	 <p>时间 2025.09.06 10:13 地点 B2 C108车位 备注 0.4M*0.4M</p>
50	B2 C093车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 10:14 地点 B2 C093车位 备注 0.2M*0.2M</p>
51	B2 C092车位	0.80	0.40	0.32	 <p>时间 2025.09.06 10:15 地点 B2 C092车位 备注 0.8M*0.4M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
52	B2 C090车位	0.30	0.40	0.12	 <p>时间 2025.09.06 10:16 地点 B2 C090车位 备注 0.3M*0.4M</p>
53	B2 C092车位	0.60	0.90	0.54	 <p>时间 2025.09.06 10:19 地点 B2 C092车位 备注 0.6M*0.9M</p>
54	B2 C093车位	0.10	0.20	0.02	 <p>时间 2025.09.06 10:20 地点 B2 C093车位 备注 0.1M*0.2M</p>



鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
55	B2 C093车位	1.40	0.70	0.98	 <p>时间 2025.09.06 10:21 地点 B2 C093车位 备注 1.4M*0.7M</p>
56	B2 C101车位	0.40	0.40	0.16	 <p>时间 2025.09.06 10:22 地点 B2 C101车位 备注 0.4M*0.4M</p>
57	B2 C101车位	0.30	0.20	0.06	 <p>时间 2025.09.06 10:23 地点 B2 C101车位 备注 0.3M*0.2M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
58	B2 C100车位	0.30	0.20	0.06	 <p>时间 2025.09.06 10:24 地点 B2 C100车位 备注 0.3M*0.2M</p>
59	B2 C099车位	0.30	0.20	0.06	 <p>时间 2025.09.06 10:25 地点 B2 C099车位 备注 0.3M*0.2M</p>
60	B2 C096车位	0.30	0.20	0.06	 <p>时间 2025.09.06 10:25 地点 B2 C096车位 备注 0.3M*0.2M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
61	B2 D144车位	0.10	0.10	0.01	 <p>时间 2025.09.06 10:26 地点 B2 D144车位 备注 0.1M*0.1M</p>
62	B2 D146车位	1.00	1.00	1.00	 <p>时间 2025.09.06 10:27 地点 B2 D146车位 备注 1M*1M</p>
63	B2 D148车位	0.70	0.40	0.28	 <p>时间 2025.09.06 10:28 地点 B2 D148车位 备注 0.7M*0.4M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
64	B2 D150车位旁无编号车位	0.70	0.50	0.35	 <p>时间 2025.09.06 10:35 地点 B2 D150车位旁无编号车位 备注 0.7M*0.5M</p>
65	B2 D150车位旁无编号车位	0.60	0.60	0.36	 <p>时间 2025.09.06 10:35 地点 B2 D150车位旁无编号车位 备注 0.6M*0.6M</p>
66	B2 D151车位旁无编号车位	0.20	0.10	0.02	 <p>时间 2025.09.06 10:36 地点 B2 D151车位旁无编号车位 备注 0.2M*0.1M</p>


鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
67	B2 D151车位旁无编号车位	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.06 10:37 地点 B2 D151车位旁无编号车位 备注 0.3M*0.3M</p>
68	B2 D151车位	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.06 10:37 地点 B2 D151车位 备注 0.3M*0.3M</p>
69	B2 D151车位旁无编号车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 10:38 地点 B2 D151车位旁无编号车位 备注 0.2M*0.2M</p>


鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
70	B2 D151车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 10:38 地点 B2 D151车位 备注 0.2M*0.2M</p>
71	B2 D169车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 10:41 地点 B2 D169车位 备注 0.2M*0.2M</p>
72	B2 D169车位	0.30	0.20	0.06	 <p>时间 2025.09.06 10:41 地点 B2 D169车位 备注 0.3M*0.2M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
73	B2 D152车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 10:42 地点 B2 D152车位 备注 0.2M*0.2M</p>
74	B2 D152车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 10:44 地点 B2 D152车位 备注 0.2M*0.2M</p>
75	B2 D153车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 10:45 地点 B2 D153车位 备注 0.2M*0.2M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
76	B2 D156车位	0.30	0.20	0.06	 <p>时间 2025.09.06 10:45 地点 B2 D156车位 备注 0.3M*0.2M</p>
77	B2 D142车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 10:46 地点 B2 D142车位 备注 0.2M*0.2M</p>
78	B2 D140车位	0.50	0.50	0.25	 <p>时间 2025.09.06 10:48 地点 B2 D140车位 备注 0.5M*0.5M</p>


鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
79	B2 D140车位	1.00	0.60	0.60	 <p>时间 2025.09.06 10:49 地点 B2 D140车位 备注 1M*0.6M</p>
80	B2 D139车位	0.30	0.40	0.12	 <p>时间 2025.09.06 10:49 地点 B2 D139车位 备注 0.3M*0.4M</p>
81	B2 D138车位	0.30	0.40	0.12	 <p>时间 2025.09.06 10:52 地点 B2 D138车位 备注 0.3M*0.4M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
82	B2 D138车位	0.50	0.40	0.20	 <p>时间 2025.09.06 10:53 地点 B2 D138车位 备注 0.5M*0.4M</p>
83	B2 D138车位	0.50	0.40	0.20	 <p>时间 2025.09.06 10:53 地点 B2 D138车位 备注 0.5M*0.4M</p>
84	B2 D137车位	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.06 10:53 地点 B2 D137车位 备注 0.3M*0.3M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
85	B2 D136车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.06 10:55 地点 B2 D136车位 备注 0.2M*0.2M</p>
86	B2 C089车位前	0.40	0.30	0.12	 <p>时间 2025.09.05 10:28 地点 B2 C089车位前 备注 0.4M*0.3M</p>
87	B2 C120车位前	4.20	2.50	10.50	 <p>时间 2025.09.05 10:29 地点 B2 C120车位前 备注 4.2M*2.5M</p>


鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
88	B2 C120车位前	0.90	2.10	1.89	 <p>时间 2025.09.05 10:31 地点 B2 C120车位前 备注 0.9M*2.1M</p>
89	B2 D175车位前	2.00	0.20	0.40	 <p>时间 2025.09.05 10:33 地点 B2 D175车位前 备注 2M*0.2M</p>
90	B2 D150车位前	2.60	2.10	5.46	 <p>时间 2025.09.05 10:37 地点 B2 D150车位前 备注 2.6M*2.1M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
91	B2 D148车位前	5.70	2.70	15.39	 <p>时间 2025.09.05 10:38 地点 B2 D148车位前 备注 5.7M*2.7M</p>
92	B2 D148车位	0.70	0.50	0.35	 <p>时间 2025.09.05 10:39 地点 B2 D148车位前 备注 0.7M*0.5M</p>
93	B2 D154车位前	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.05 10:41 地点 B2 D154车位前 备注 0.3M*0.3M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
94	B2 C097车位前	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.05 10:42 地点 B2 C097车位前 备注 0.3M*0.3M</p>
95	B2 C095车位前	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.05 10:43 地点 B2 C095车位前 备注 0.3M*0.3M</p>
96	B2 C094车位前	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.05 10:43 地点 B2 C094车位前 备注 0.3M*0.3M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
97	B2 C104车位前	0.60	0.60	0.36	 <p>时间 2025.09.05 10:44 地点 B2 C104车位前 备注 0.6M*0.6M</p>
98	B2 C104车位前	0.90	0.90	0.81	 <p>时间 2025.09.05 10:44 地点 B2 C104车位前 备注 0.9M*0.9M</p>
99	B2 C108车位前	0.70	0.30	0.21	 <p>时间 2025.09.05 10:48 地点 B2 C108车位前 备注 0.7M*0.3M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
100	B2 C109车位前	1.10	0.60	0.66	 <p>时间 2025.09.05 10:49 地点 B2 C109车位前 备注 1.1M*0.6M</p>
101	B2 C109车位前	1.10	1.80	1.98	 <p>时间 2025.09.05 10:49 地点 B2 C109车位前 备注 1.1M*1.8M</p>
102	B2 C111车位前	1.60	2.00	3.20	 <p>时间 2025.09.05 10:50 地点 B2 C111车位前 备注 1.6M*2M</p>
合计				58.97	

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
1	B3商业电梯门口	6.00	2.00	12.00	 <p>时间 2025.09.04 15:19 地点 B3商业电梯门口 备注 6M*2M</p>
2	B3 F303车位前	1.20	1.10	1.32	 <p>时间 2025.09.04 15:25 地点 B3 F-303车位前 备注 1.2M*1.1M</p>
3	B3 F306车位前	2.70	3.90	10.53	 <p>时间 2025.09.04 15:24 地点 B3 F-306车位 备注 2.7M*3.9M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
4	B3 F306车位	0.50	0.70	0.35	 <p>时间 2025.09.04 15:22 地点 B3 F-306车位 备注 0.5M*0.7M</p>
5	B3 F307车位	3.80	4.20	15.96	 <p>时间 2025.09.04 15:20 地点 B3 F-307车位 备注 3.8M*4.2M</p>
6	B3 F267车位前	0.40	0.60	0.24	 <p>时间 2025.09.04 15:30 地点 B3 F-267 车位前 备注 0.4M*0.6M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
7	B3 F265车位	0.30	0.60	0.18	 <p>时间 2025.09.04 15:29 地点 B3 F-265车位 备注 0.3M*0.6M</p>
8	B3 F304车位前	5.00	3.00	15.00	 <p>时间 2025.09.04 15:27 地点 B3 F-304车位前 备注 5M*3M</p>
9	B3 F303车位前	0.70	0.40	0.28	 <p>时间 2025.09.04 15:26 地点 B3 F-303车位前 备注 0.7M*0.4M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
10	B3 F286车位前	0.30	0.40	0.12	 <p>时间 2025.09.04 15:36 地点 B3 F-286车位前 备注 0.3M*0.4M</p>
11	B3 F284车位前	2.00	6.00	12.00	 <p>时间 2025.09.04 15:33 地点 B3 F-284车位前 备注 2M*6M</p>
12	B3 F271车位前	0.40	0.40	0.16	 <p>时间 2025.09.04 15:33 地点 B3 F-271车位前 备注 0.4M*0.4M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
13	B3 F271车位前	1.00	1.00	1.00	 <p>时间 2025.09.04 15:31 地点 B3 F-271车位前 备注 1M*1M</p>
14	B3 F294车位	0.60	5.00	3.00	 <p>时间 2025.09.04 15:43 地点 B3 F-294车位 备注 0.6M*5M</p>
15	B3 F296车位	0.80	2.60	2.08	 <p>时间 2025.09.04 15:41 地点 B3 F-296车位 备注 0.8M*2.6M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
16	B3 F288车位	0.30	1.50	0.45	 <p>时间 2025.09.04 15:38 地点 B3 F-288车位 备注 0.3M*1.5M</p>
17	B3 F286车位前	1.30	0.60	0.78	 <p>时间 2025.09.04 15:38 地点 B3 F-286车位前 备注 1.3M*0.6M</p>
18	B3 F322车位	0.40	1.28	 <p>时间 2025.09.04 15:57 地点 B3 F-322 备注 0.4M*3.2M</p>	




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
19	B3 F325车位	0.80	2.90	2.32	 <p>时间 2025.09.04 15:56 地点 B3 F-325车位 备注 0.8M*2.9M</p>
20	B3 F326车位	0.70	0.70	0.49	 <p>时间 2025.09.04 15:55 地点 B3 F326车位 备注 0.7M*0.7M</p>
21	B3 F327车位前	0.40	0.40	0.16	 <p>时间 2025.09.04 15:54 地点 B3 F-327车位前 备注 0.4M*0.4M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
22	B3 F331车位	0.40	2.70	1.08	 <p>时间 2025.09.04 15:53 地点 B3 F-331车位 备注 0.4M*2.7M</p>
23	B3 F333车位前	3.00	3.20	9.60	 <p>时间 2025.09.04 15:52 地点 B3 F-333车位前 备注 3M*3.2M</p>
24	B3 F334车位	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.04 15:50 地点 B3 F-334车位 备注 0.3M*0.3M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
25	B3 F335车位	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.04 15:50 地点 B3 F-335车位 备注 0.2M*0.2M</p>
26	B3 F333车位	1.90	0.70	1.33	 <p>时间 2025.09.04 15:49 地点 B3 F-333 备注 1.9M*0.7M</p>
27	B3 F311车位	6.10	0.90	5.49	 <p>时间 2025.09.04 15:47 地点 B3 F-311车位 备注 6.1M*0.9M</p>


鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
28	B3 F297车位前	2.60	3.30	8.58	 <p>时间 2025.09.04 15:45 地点 B3 F-297车位前 备注 2.6M*3.3M</p>
29	B3 F294车位前	1.20	1.00	1.20	 <p>时间 2025.09.04 15:43 地点 B3 F-294车位前 备注 1.2M*1M</p>
30	B3 E211车位旁	2.60	2.20	5.72	 <p>时间 2025.09.05 09:55 地点 B3 E211车位旁 备注 2.6M*2.2M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
31	B3 13号货梯门口	0.40	1.00	0.40	 <p>时间 2025.09.05 09:54 地点 B3 13号货梯门口 备注 0.4M*1M</p>
32	B3低区电梯厅门前	0.40	0.60	0.24	 <p>时间 2025.09.05 09:52 地点 B3低区电梯厅门前通道 备注 0.4M*0.6M</p>
33	B3低区电梯厅门前	0.40	0.60	0.24	 <p>时间 2025.09.05 09:52 地点 B3低区电梯厅门前通道 备注 0.4M*0.6M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
34	B3低区电梯厅门前	0.50	0.60	0.30	 <p>时间 2025.09.05 09:51 地点 B3低区电梯厅门前通道 备注 0.5M*0.6M</p>
35	B3低区电梯门口	1.50	0.60	0.90	 <p>时间 2025.09.05 09:51 地点 B3低区电梯门口 备注 1.5M*0.6M</p>
36	B3 E194车位前	1.80	0.50	0.90	 <p>时间 2025.09.05 09:48 地点 B3 E194车位前 备注 1.8M*0.5M</p>



鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
37	B3 F250车位前	4.00	4.60	18.40	 <p>时间 2025.09.05 09:46 地点 B3 F250车位前 备注 4M*4.6M</p>
38	B3 E247车位	0.80	1.00	0.80	 <p>时间 2025.09.05 09:45 地点 B3 E-247车位 备注 0.8M*1M</p>
39	B3 E247车位前	1.90	1.50	2.85	 <p>时间 2025.09.05 09:43 地点 B3 E-247车位前 备注 1.9M*1.5M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
40	B3 E247车位前	0.80	0.50	0.40	 <p>时间 2025.09.05 09:42 地点 B3 E-247车位前 备注 0.8M*0.5M</p>
41	B3 E196车位旁	0.50	0.40	0.20	 <p>时间 2025.09.05 09:40 地点 B3 E-196车位旁 备注 0.5M*0.4M</p>
42	B3 E243车位	0.80	0.60	0.48	 <p>时间 2025.09.05 09:39 地点 B3 E-243车位 备注 0.8M*0.6M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
43	B3 E243车位	0.60	0.70	0.42	 <p>时间 2025.09.05 09:37 地点 B3 E-243车位 备注 0.6M*0.7M</p>
44	B3 E238车位前	2.70	3.20	8.64	 <p>时间 2025.09.05 09:37 地点 B3 E-238车位前 备注 2.7M*3.2M</p>
45	B3 E235车位前	0.40	0.50	0.20	 <p>时间 2025.09.05 09:33 地点 B3 E-235车位前 备注 0.4M*0.5M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
46	B3 E233车位前	0.90	0.60	0.54	 <p>时间 2025.09.05 09:32 地点 B3 E-233车位前 备注 0.9M*0.6M</p>
47	B3 E206车位	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.05 09:31 地点 B3 E-206车位 备注 0.3M*0.3M</p>
48	B3 E230车位	0.40	0.40	0.16	 <p>时间 2025.09.05 09:30 地点 B3 E-230车位 备注 0.4M*0.4M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
49	B3 E228车位旁	0.30	0.40	0.12	<p>时间 2025.09.05 09:30 地点 B3 E-228车位旁 备注 0.3M*0.4M</p>
50	B3 E207车位旁	0.30	0.30	0.09	<p>时间 2025.09.05 09:29 地点 B3 E-207车位旁 备注 0.3M*0.3M</p>
51	B3 E207车位旁	0.30	0.30	0.09	<p>时间 2025.09.05 09:29 地点 B3 E-207车位旁 备注 0.3M*0.3M</p>



鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
52	B3 E222车位旁	0.40	0.40	0.16	 <p>时间 2025.09.05 09:27 地点 B3 E-222车位旁 备注 0.4M*0.4M</p>
53	B3 E217车位前	0.40	0.40	0.16	 <p>时间 2025.09.05 09:26 地点 B3 E-217车位前 备注 0.4M*0.4M</p>
54	B3 E211车位前	1.20	0.70	0.84	 <p>时间 2025.09.05 09:25 地点 B3 E-211车位前 备注 1.2M*0.7M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
55	B2 F314车位前	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.05 09:24 地点 B3 F314车位前 备注 0.3M*0.3M</p>
56	B3 F315车位前	1.70	1.30	2.21	 <p>时间 2025.09.05 09:23 地点 B3 F315车位前 备注 1.7M*1.3M</p>
57	B3 F276车位前	0.40	0.12	 <p>时间 2025.09.05 09:20 地点 B3 F276车位前 备注 0.4M*0.3M</p>	




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
58	B3 F280车位前	0.40	0.40	0.16	 <p>时间 2025.09.05 09:19 地点 B3 F280车位前 备注 0.4M*0.4M</p>
59	B3 F320车位	0.80	0.80	0.64	 <p>时间 2025.09.05 09:18 地点 B3 F-320车位 备注 0.8M*0.8M</p>
合计				153.67	




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
1	B4 G-398车位	1.50	1.20	1.80	 <p>时间 2025.09.04 14:49 地点 B4 G-398车位 备注 1.5M*1.2M</p>
2	B4 G-371车位	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.04 14:47 地点 B4 G-371车位 备注 0.3M*0.3M</p>
3	B4 G-360车位	0.40	0.40	0.16	 <p>时间 2025.09.04 14:45 地点 B4 G-360车位前 备注 0.4M*0.4M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
4	B4 G-399车位	3.20	5.50	17.60	 <p>时间 2025.09.04 14:44 地点 B4 G-399车位前 备注 3.2M*5.5M</p>
5	B4 G399车位前	1.50	1.70	2.55	 <p>时间 2025.09.04 14:41 地点 B4 G-399车位前 备注 1.5M*1.7M</p>
6	B4 G-399车位	2.50	1.60	4.00	 <p>时间 2025.09.04 14:39 地点 B4 G-399车位前 备注 2.5M*1.6M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
7	B4 G-397车位	0.50	0.40	0.20	 <p>时间 2025.09.04 14:38 地点 B4 G-397车位 备注 0.5M*0.4M</p>
8	B4 G-389车位	0.60	0.60	0.36	 <p>时间 2025.09.04 14:37 地点 B4 G-389车位前 备注 0.6M*0.6M</p>
9	B4 G392车位	0.70	0.70	0.49	 <p>时间 2025.09.04 14:35 地点 B4 G-392车位 备注 0.7M*0.7M</p>

鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
10	B4 G392车位	1.00	0.90	0.90	 <p>时间: 2025.09.04 14:34 地点: B4 G-392车位 备注: 1M*0.9M</p>
11	B4 G392车位	1.70	3.00	5.10	 <p>时间: 2025.09.04 14:33 地点: B4 G-392车位 备注: 1.7M*3M</p>
12	B4 G391车位	2.20	3.60	7.92	 <p>时间: 2025.09.04 14:31 地点: B4 G-391车位 备注: 2.2M*3.6M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
13	B4 G391车位前	1.40	1.20	1.68	 <p>时间 2025.09.04 14:29 地点 B4 G-391车位前 备注 1.4M*1.2M</p>
14	B4 G390车位	2.50	1.20	3.00	 <p>时间 2025.09.04 14:28 地点 B4 G-390车位前 备注 2.5M*1.2M</p>
15	B4 G385车位	6.00	5.40	32.40	 <p>时间 2025.09.04 14:26 地点 B4 G385车位前 备注 6M*5.4M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
16	B4 G383车位前	1.40	1.70	2.38	 <p>时间 2025.09.04 14:21 地点 B4 G-383车位前 备注 1.4M*1.7M</p>
17	B4 G383车位前	1.20	2.00	2.40	 <p>时间 2025.09.04 14:21 地点 B4 G-383车位前 备注 1.2M*2M</p>
18	B4 G382车位	0.80	0.50	0.40	 <p>时间 2025.09.04 14:18 地点 B4 G-382车位 备注 0.8M*0.5M</p>


鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
19	B4 G344车位	0.50	0.50	0.25	 <p>时间 2025.09.04 14:16 地点 B4 G-344车位 备注 0.5M*0.5M</p>
20	B4东南角	0.70	0.50	0.35	 <p>时间 2025.09.04 14:16 地点 B4东南角 备注 0.7M*0.5M</p>
21	B4东南角	0.40	0.40	0.16	 <p>时间 2025.09.04 14:15 地点 B4东南角 备注 0.4M*0.4M</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
22	B4东南角	0.30	0.30	0.09	 <p>时间: 2025.09.04 14:14 地点: B4东南角 备注: 0.3M*0.3M</p>
23	B4 高区电梯厅外走道	1.00	1.00	1.00	 <p>10:09 2025-09-10 星期三 阴 30°C 深圳市福田区·鼎和大厦 备注: 负4楼高区电梯厅走道</p> <p style="text-align: right;">今日水印 相机[15321] 818-774689990242</p>
24	B4 18#货梯外走道	2.50	2.00	5.00	 <p>10:10 2025-09-10 星期三 阴 30°C 深圳市福田区·鼎和大厦 备注: 负4楼18井电梯厅走道</p> <p style="text-align: right;">今日水印 相机[15321] 818-774689990242</p>




鼎和大厦停车场地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
25	B4东南角	6.60	2.60	17.16	 <p style="font-size: small; margin-top: 5px;"> 时间 2025.09.04 14:14 地点 B4东南角 备注 6.6M*2.6M </p>
合计				107.44	



鼎和大厦7楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
1	7楼东侧	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.04 09:33 地点 7F东侧 备注 0.3M*0.3M</p>
2	7楼东侧	0.70	0.70	0.49	 <p>时间 2025.09.04 09:32 地点 7F东侧 备注 0.7M*0.7M</p>
3	7楼东侧	0.60	0.60	0.36	 <p>时间 2025.09.04 09:32 地点 7F东侧 备注 0.6M*0.6M</p>




鼎和大厦7楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
4	7楼东侧	0.40	1.10	0.44	 <p>时间 2025.09.04 09:31 地点 7F东侧 备注 0.4M*1.1M</p>
5	7楼东侧	0.20	0.20	0.04	 <p>时间 2025.09.04 09:29 地点 7F东侧 备注 0.2M*0.2M</p>
6	7楼南侧	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.04 09:27 地点 7F南侧 备注 0.3M*0.3M</p>




鼎和大厦7楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
7	7楼南侧	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.04 09:26 地点 7F南侧 备注 0.3M*0.3M</p>
8	7楼南侧	2.00	1.30	2.60	 <p>时间 2025.09.04 09:25 地点 7F南侧 备注 2M*1.3M</p>
9	7楼南侧	0.30	0.40	0.12	 <p>时间 2025.09.04 09:24 地点 7F南侧 备注 0.3M*0.4M</p>




鼎和大厦7楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
10	7楼西侧	2.50	2.00	5.00	 <p>时间 2025.09.04 09:23 地点 7F西侧 备注 2.5M*2M</p>
11	7楼西侧	2.20	1.30	2.86	 <p>时间 2025.09.04 09:22 地点 7F西侧 备注 2.2M*1.3M</p>
12	7楼西侧	1.00	1.40	1.40	 <p>时间 2025.09.04 09:21 地点 7F西侧 备注 1M*1.4M</p>



鼎和大厦7楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
13	7楼西侧	0.5	0.5	0.25	 <p>时间 2025.09.04 09:20 地点 7F西侧 备注 0.5M*0.5M</p>
14	7楼西侧	1.1	1.1	1.21	 <p>时间 2025.09.04 09:19 地点 7F西侧 备注 1.1M*1.1M</p>
15	7楼西侧	1.90	2.30	4.37	 <p>时间 2025.09.04 09:18 地点 7F西侧 备注 1.9M*2.3M</p>

鼎和大厦7楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
16	7楼西侧	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.04 09:17 地点 7F西侧 备注 0.3M*0.3M</p>
17	7楼西侧	1.50	1.70	2.55	 <p>时间 2025.09.04 09:16 地点 7F西侧 备注 1.5M*1.7M</p>
18	7楼西侧	0.50	0.50	0.25	 <p>时间 2025.09.04 09:15 地点 7F西侧 备注 0.5M*0.5M</p>




鼎和大厦7楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
19	7楼西侧	1.60	2.30	3.68	 <p>时间 2025.09.04 09:14 地点 7F西侧 备注 1.6M*2.3M</p>
20	7楼西侧	4.00	9.10	36.40	 <p>时间 2025.09.04 09:13 地点 7F西侧 备注 4M*9.1M</p>
21	7楼西侧	4.00	1.80	7.20	 <p>时间 2025.09.04 09:08 地点 7F西北角 备注 4M*1.8M</p>


鼎和大厦7楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
22	7楼西侧	1.50	1.90	2.85	 <p>时间 2025.09.04 09:06 地点 7F西侧 备注 1.5M*1.9M</p>
23	7楼西北角	0.90	2.00	1.80	 <p>时间 2025.09.04 09:05 地点 7F西北角 备注 0.9M*2M</p>
24	7楼东北角	1.90	0.70	1.33	 <p>时间 2025.09.04 09:00 地点 7F东北角 备注 1.9M*0.7M</p>

鼎和大厦7楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
25	7楼东北角	0.60	0.60	0.36	 <p>时间 2025.09.04 08:59 地点 7F东北角 备注 0.6M*0.6M</p>
26	7楼18号梯门口	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.04 08:57 地点 7F18号梯门口 备注 0.3M*0.3M</p>
27	7楼18号梯门口	1.00	1.00	1.00	 <p>时间 2025.09.04 08:56 地点 7F18号梯门口 备注 1M*1M</p>
合计				77.01	




鼎和大厦20楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
1	20F消防水泵房门口	1.50	0.40	0.60	 <p>时间 2025.09.04 10:20 地点 20F消防水门口 备注 1.5M*0.4M</p>
2	20F消防水泵房门口	0.70	0.30	0.21	 <p>时间 2025.09.04 10:19 地点 20F消防水门口 备注 0.7M*0.3M</p>
3	20F消防水泵房门口	1.20	0.30	0.36	 <p>时间 2025.09.04 10:19 地点 20F消防水门口 备注 1.2M*0.3M</p>

鼎和大厦20楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
4	20F消防水泵房门口	2.00	0.30	0.60	 <p>时间 2025.09.04 10:17 地点 20F消防水门口 备注 0.3M*3M</p>
5	20楼西侧	0.50	0.30	0.15	 <p>时间 2025.09.04 10:15 地点 20F西侧 备注 0.5M*0.3M</p>
6	20楼北侧	0.70	0.30	0.21	 <p>时间 2025.09.04 10:14 地点 20F北侧 备注 0.7M*0.3M</p>


鼎和大厦20楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
7	20楼东侧	3.00	0.30	0.90	 <p>时间 2025.09.04 10:13 地点 20F东侧 备注 3M*0.3M</p>
8	20楼东侧	0.90	0.80	0.72	 <p>时间 2025.09.04 10:10 地点 20F东侧 备注 0.9M*0.8M</p>
9	20楼配电房	0.70	0.80	0.56	 <p>时间 2025.09.04 10:09 地点 20楼配电房 备注 0.7M*0.8M</p>




鼎和大厦20楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
10	20楼东侧	0.20	0.30	0.06	 <p>时间 2025.09.04 10:07 地点 20F 东侧 备注 0.2M*0.3M</p>
11	20楼东侧	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.04 10:06 地点 20F 东侧 备注 0.3M*0.3M</p>
12	20楼东侧	0.80	0.30	0.24	 <p>时间 2025.09.04 10:06 地点 20F 东侧 备注 0.8M*0.3M</p>




鼎和大厦20楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
13	20楼东侧	0.7	0.5	0.35	 <p>时间 2025.09.04 10:05 地点 20F 东侧 备注 0.7M*0.5M</p>
合计				5.05	




鼎和大厦35楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
1	35楼配电房	2.40	0.50	1.20	 <p>时间 2025.09.04 10:38 地点 35F 配电房 备注 2.4M*0.5M</p>
2	35楼消防气瓶间	0.50	0.40	0.20	 <p>时间 2025.09.04 10:36 地点 35F 消防气瓶间门口 备注 0.5M*0.4M</p>
3	35楼湿式报警阀门口	1.50	3.00	4.50	 <p>时间 2025.09.04 10:35 地点 35F 湿式报警阀门口 备注 1.5M*3M</p>




鼎和大厦35楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
4	35楼西侧	0.40	0.60	0.24	 <p>时间 2025.09.04 10:33 地点 35F西侧 备注 0.4M*0.6M</p>
5	35楼北侧	0.40	0.30	0.12	 <p>时间 2025.09.04 10:32 地点 35F北侧 备注 0.4M*0.3M</p>
6	35楼北侧	0.80	0.80	0.64	 <p>时间 2025.09.04 10:31 地点 35F北侧 备注 0.8M*0.8M</p>




鼎和大厦35楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
7	35楼北侧	1.30	0.30	0.39	 <p>时间 2025.09.04 10:30 地点 35F北侧 备注 0.3M*1.3M</p>
8	35楼北侧	0.20	0.60	0.12	 <p>时间 2025.09.04 10:30 地点 35F北侧 备注 0.2M*0.6M</p>
9	35楼北侧	0.30	0.30	0.09	 <p>时间 2025.09.04 10:29 地点 35F北侧 备注 0.3M*0.3M</p>




鼎和大厦35楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
10	35楼北侧	0.20	0.60	0.12	 <p>时间 2025.09.04 10:29 地点 35F北侧 备注 0.2M*0.6M</p>
11	35楼北侧	0.30	0.60	0.18	 <p>时间 2025.09.04 10:28 地点 35F北侧 备注 0.3M*0.6M</p>
12	35楼北侧	0.10	0.10	0.01	 <p>时间 2025.09.04 10:28 地点 35F北侧 备注 0.1M*0.1M</p>


鼎和大厦35楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
13	35楼北侧	0.2	0.2	0.04	 <p>时间 2025.09.04 10:27 地点 35F北侧 备注 0.2M*0.2M</p>
14	35楼北侧	0.4	0.3	0.12	 <p>时间 2025.09.04 10:27 地点 35F北侧 备注 0.4M*0.3M</p>
15	35楼北侧	1.90	1.40	2.66	 <p>时间 2025.09.04 10:27 地点 35F北侧 备注 1.9M*1.4M</p>

鼎和大厦35楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m ²)	照片
16	35楼东侧	0.30	0.50	0.15	 <p>时间 2025.09.04 10:24 地点 35F东侧 备注 0.3M*0.5M</p>
17	35楼女厕所门口	0.70	0.91	 <p>时间 2025.09.04 10:42 地点 35F女厕所门口 备注 0.7M*1.3M</p>	
18	35楼女厕所门口	0.50	3.30	1.65	 <p>时间 2025.09.04 10:42 地点 35F女厕所门口 备注 3.3M*0.5M</p>

鼎和大厦35楼避难层地坪漆维修工程量清单

序号	楼层/位置	长 (m)	宽 (m)	数量 (m2)	照片
19	35楼女厕所门口	0.70	2.00	1.40	 <p>时间 2025.09.04 10:44 地点 35F女厕门口 备注 0.7M*2M</p>
合计				14.74	