



# 广州供电局变电站防小动物维修 技术规范书

广东电网有限责任公司广州供电局

2025年10月10日



## 一、基本要求

1. 对变电站进行灭鼠、防白蚁、红火蚁等各种有害生物进行防治。
2. 检查变电站各设备室防鼠挡板是否完好，无松动，缝隙小于 6mm。
3. 检查变电站各设备室通风孔网封堵应严密无破损，缝隙小于 6mm。
4. 检查变电站电缆封堵物（水泥砂浆）应封堵严密，无脱落物，注意检查电缆下方封堵处应无漏洞、缝隙小于 6mm，检查一、二次电缆进出口封堵沙井沙量充足。
5. 检查变电站空调穿墙铜管及排水管应无破损，接口无脱落，封堵良好。
6. 在各设备室设置粘鼠板，设置位置应合适，无小动物粘贴。
7. 检查设备室门窗应正常关闭。
8. 在变电站围墙周边合理设置毒鼠屋，每月定期检查并补充药物。
9. 防白蚁、防鼠工作每月维护一次，防蚊虫、防红火蚁每季度维护一次，承包商按照甲方要求对红火蚁及其他有害生物进行随机扑杀。

## 二、罚则

1. 因维护质量不到位导致被网公司专项通报的，扣除该

站全年维护费用；

2. 因维护质量不到位导致被省公司专项通报的，扣除该站6个月维护费用；

3. 因维护质量不到位导致被局职能部门专项通报的，扣除该站3个月维护费用；

4. 因维护质量不到位导致小动物进入设备室的，如未发生人为责任事故事件的，扣除该站当月维护费用；

5. 因维护质量不到位导致小动物进入设备室的，如发生人为责任事故事件的，纳入承包商履约，相应扣分处理。

