

广西电网公司百色供电局 2025年第四批生技专业工器具及仪器仪表检测等 4个公开招标项目澄清问题汇总				
序号	问题内容	类型	范围内容	回复内容
1	1. 仪器仪表是需要现场检测还是邮寄检测还是上门取送？项目完成需要到厂检测多少次？分多少批次？ 2. 超出供应商资质范围之外的仪器是否可以代送计量院检测？ 3. 出具的证书需要带CNAS还是CMA的标识？	通用技术	工器具及仪器仪表检测（属地化）[百色供电局（含新电力）2026年-2027年工器具检测外委项目]	1. 本批次的招标范围只包含工器具的检测，不包含仪器仪表的检测。可现场检测、也可上门取送，需根据每个批次检测工器具的数量、检测工器具的类型来决定；没有到厂检测数量的硬性要求；每年至少分2个批次（批次情况根据实际需求来定）。 2. 工器具检测只是要求供应商有相应的检测资质，本次项目工器具检测要求比较低，无超出供应商资质范围之外的工器具的情况。 3. 工器具检测出具的证书不需要带 CNAS或CMA的标识，只要求厂家有CNAS或CMA的资质。
2	第21项、云南白药气雾剂 60g 规格有误，澄清规格为50g+60g； 第23项、碘酊2%浓度，100ml 规格有误，澄清规格为2%浓度 20ml；	通用技术	药品采购[百色网区2026年-2027年急救药品采购服务项目]	第21项云南白药气雾剂应为 50g+60g 规格；第23项应为2%浓度20ml
3	1、标包1-1：百色供电局（含新电力）2026-2027年工器具检测外委项目报价表中的第16项“消弧滑车”、第19项“翻斗滑车”、第27项“飞车”、第67项“绳索头”、第68项“线夹”是否可以提供检测样品图片？我司需进一步确认能否检测； 2、标包1-1：百色供电局（含新电力）2026-2027年工器具检测外委项目报价表中的第12项“电动扳手”、第69项“扭力扳手”检测量程范围是多少？	通用技术	工器具及仪器仪表检测（属地化）	1、滑车类有多种，可以根据具体用途分类，滑车、绳索头、线夹图片另附。 2、“电动扳手”常用于处理M6-M20螺栓，“电动扳手”常用力矩范围50-800N·M；“扭力扳手”常用于处理M10-M20螺栓，强度按照8.8级算，检测量程范围35-210N·M。
4	1、本项目招标方提供的基准价没有明确是否为价税合计后的含税价格。 2、关于开具增值税专用发票的税率理解：2025年增值税发票对应的税率分一般纳税人税率和小规模纳税人征收率，一般纳税人税率：共4种，分别是13%、9%、6%和0%。13%适用于销售/进口大部分货物、加工修理修配劳务等。在本投标文件——车辆维修服务合同中，6.4 条款中，要求维修单位开具等额的增值税专用发票，没有明确的指出发票税率，若投标单位为一般纳税人，开具的增值税专用发票为13%的可抵扣发票，如投标单位为小规模纳税人，同样可以开具增值税专用发票，但小规模纳税人的开票税率为6%(可抵扣票)或1%(不能抵抗),会导致招标单位无法抵扣进项税或少抵扣。 基于以上两点的合理性，特向贵方进一步说明。(后附一般纳税人开具的增值税专用发票和小规模纳税人开具的增 值税专用发票对比)	商务	广西电网公司百色供电局2025年第四批生技专业工器具及仪器仪表检测等4个公开招标项目	1、本项目招标文件提供的基准价为含税价格。 2、本项目招标文件没有明确增值税专用发票税率，增值税专用发票税率最后将在服务合同里注明。