



超高压大理局 2025 年±800kV 新松换流站极 2 高端阀厅中央空调系统蒸发器零星采购项 目询价材料

超高压输电公司大理局生产技术部

2025 年 12 月

1 项目名称

超高压大理局 2025 年±800kV 新松换流站极 2 高端阀厅中央空调系统蒸发器零星采购项目。

2 项目需求内容

采购 1 套适用于±800kV 新松换流站极 2 高端阀厅中央空调的蒸发器。

3 技术要求

- 3.1 采购的蒸发器型号型号应为 E17-032，蒸发器端盖接口与原设备接口一致。
- 3.2 采购蒸发器应包含合格证，适配新松站阀厅中央空调系统冷水机组。
- 3.2 出具出厂型式试验报告报告，报告内容包括但不限于：1、设备尺寸符合技术要求，蒸发器尺寸为长*宽*高：2493mm*565mm*497.5mm；最高工作压力：2.35mpa；设计温度：110℃。
- 3.3 蒸发器铜管密封性测试符合国家标准、满足现场消缺需求。
- 3.4 服务地点：云南省大理市剑川县羊岑乡新松村新松换流站。
- 3.5 服务时间：自成交通知书发布之日起 30 天内。

4 资质要求

4.1	具备以下条件之一： ①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照； ②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织； ③个体经营户。
4.2	没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。
4.3	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。
4.4	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。

5 项目采购清单

序号	物资名称	单位	数量	备注
1	蒸发器	套	1	规格详见“3 技术要求”

6 售后服务要求

6.1 产品发票要求：报价单位可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。

6.2 产品质保期及售后服务响应要求：蒸发器质保期不少于 1 年，质保期内有任何质量问题将免费进行修理、更换；售后服务的响应时间在 48 小时内；提供技术支持。

6.3 交付时间及地点要求：自成交通知书发布之日起 30 天内，交货地点为超高压输电公司大理局±800kV 新松换流站（云南省大理白族自治州剑川县羊岑乡新松村±800kV 新松换流站）。

6.4 运输要求

6.4.1 应在任何运输过程中都能保护货物不受到损坏的方式准备包装；

6.4.2 包装应有足够的强度能在短途搬运、货场贮存和装车、装船中承受野蛮装卸；

6.4.3 应装有可靠的衬垫，保护性的填充物、垫板或隔片，以防止装卸中被损坏。

7 报价文件格式要求

7.1 报价单位需提供盖章版（单位行政印章）纸质报价文件，报价文件包括但不限于：报价表、品质、售后服务及相关资质文件（复印件），《报价文件格式》如下：

《报价文件格式》：

Xxx 单位报价表

包含但不限于以下内容报价

报价方名称(盖公章)

联系人：

联系电话：

单位：元

序号	项目名称	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	超高压大理局 2025 年±800kV 新松换流站极 2 高端阀厅中央空调系统蒸发器零星采购项目	项	1			1、包含全套货物所有费用； 2、提供全额增值税专用发票。
分项报价清单						
序号	采购/服务内容	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	蒸发器	个	1			
	合计					总价含增值税，增值税专用税率为 %

注：

- 1、若单价和总价有差异，以单价为准；
- 2、报价方为执行本项目所发生的其他一切费用均已包含在总价中；
- 3、按照询价文件中的需求进行报价，报价包含运杂费、服务/产品费、税费，发票应按照分项报价清单分项开具对应符合规定税率的全额增值税专用发票。

法定代表人或其授权代理人签字：

年 月 日

品质

序号	技术要求	报价单位是否满足 (填：是/否)
1	技术服务内容：采购 1 套适用于±800kV 新松换流站极 2 高端阀厅中央空调的蒸发器，蒸发器拟采购型号为 E17-032。	
2	出具出厂型式试验报告报告，报告内容包括但不限于：1、设备尺寸符合技术要求，蒸发器尺寸为长*宽*高：2493mm*565mm*497.5mm；最高工作压力：2.35mpa；设计温度：110℃。	
	服务地点：云南省大理市剑川县羊岑乡新松村新松换流站。	
	服务时间：自成交通知书发布之日起 30 天内。	

报价单位：_____（盖单位章）

法定代表人或授权代表：_____（签字）

年 月 日

售后服务

序号	售后服务要求	报价单位是否满足 (填: 是/否)
1	产品发票要求: 报价单位可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。	
2	产品质保期及售后服务响应要求: 采购的粒子计数器、软启动器质保期不少于 1 年, 质保期内有任何质量问题将免费进行修理、更换; 售后服务的响应时间在 48 小时内; 提供技术支持。	
3	交付时间及地点要求: 自成交通知书发布之日起 30 天内, 交货地点为超高压输电公司大理局(云南省大理白族自治州下关镇经济技术开发区富海路 185 号)。	
4	运输要求: 应在任何运输过程中都能保护货物不受到损坏的方式准备包装; 包装应有足够的强度能在短途搬运、货场贮存和装车、装船中承受野蛮装卸; 应装有可靠的衬垫, 保护性的填充物、垫板或隔片, 以防止装卸中被损坏。	

报价单位: _____ (盖单位章)

法定代表人或授权代表: _____ (签字)

年 月 日

相关资质文件（复印件）

包括但不限于：企业法人营业执照（三证合一）等资质文件。