



超高压大理局 2026 年 $\pm 500\text{kV}$ 金官站直流滤波器悬吊绝缘子 X 光检测抽检零星采购项目 询价材料

超高压输电公司大理局生产技术部



2026 年 3 月

1 项目名称

超高压大理局 2026 年±500kV 金官站直流滤波器悬吊绝缘子 X 光检测抽检零星采购项目。

2 项目需求内容

对±500kV 金官站极 1、极 2 直流滤波器顶部 8 根悬吊绝缘子及中间抽取 4 根悬吊绝缘子进行 X 光抽检。

3 技术要求

3.1 根据采购方通知的时间达到现场服务，现场服务周期不得超过采购方规定时间，停电时间预计在 7 天，具体以采购方通知时间为准。

3.2 现场工作人员应具备高空作业等相关资质，应服从采购方的安全规定，做好安全防护，严禁未经允许擅自开展工作。

3.3 现场检测过程中，如发现抽检绝缘子异常，应立即记录并反馈现场工作负责人。

3.4 全部检测工作完成后，须在 20 日内完成数据整理，并向甲方提供检测报告。

4 资质要求

4.1	具备以下条件之一： ①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照； ②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织； ③个体经营户。
4.2	没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。
4.3	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。
4.4	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。

5 分项清单

序号	服务内容	单位	数量	备注
1	直流滤波器顶部悬吊绝缘子 (FXBZ-515/530、长度约 6500mm)	根	8	服务要求详见“2 项目服务内容”

2	直流滤波器中部悬吊 绝缘子 (FXBZ1-50/530、长 度约 870mm)	根	4	服务要求详见“2 项目服务 内容”
---	--	---	---	----------------------

6 售后服务要求

6.1 服务发票要求：报价单位可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。

6.2 服务质保期及售后服务响应要求：售后服务的响应时间在 48 小时内；
提供技术支持。

6.3 服务时间及地点要求：服务时间为根据采购方通知的时间达到现场服务，现场服务周期不得超过采购方规定时间，停电时间预计在 7 天，具体以采购方通知时间为准；服务地点为云南省丽江市永胜县三川镇扬伍村±500kV 金官换流站。

6.4 其他要求：全部检测工作完成后，须在 20 日内完成数据整理，并向甲方提供检测报告。

7 报价文件格式要求

7.1 报价单位需提供盖章版（单位行政印章）纸质报价文件，报价文件包括但不限于：报价表、品质、售后服务及相关资质文件（复印件），《报价文件格式》如下：

《报价文件格式》：

Xxx 单位报价表

包含但不限于以下内容报价

报价方名称(盖公章)

联系人：

联系电话：

单位：元

序号	项目名称	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	超高压大理局 2026 年 ±500kV 金官站直流滤波器悬吊绝缘子 X 光检测抽检零星采购项目	项	1			1、包含全套货物所有费用； 2、提供全额增值税专用发票。
分项报价清单						
序号	采购/服务内容	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	直流滤波器顶部悬吊绝缘子 (FXBZ-515/530、长度约 6500mm)	根	8			
2	直流滤波器中部悬吊绝缘子 (FXBZ1-50/530、长度约 870mm)	根	4			
	合计					总价含增值税，增值税专用税率为 %

注：

- 1、若单价和总价有差异，以单价为准；
- 2、报价方为执行本项目所发生的其他一切费用均已包含在总价中；
- 3、按照询价文件中的需求进行报价，报价包含运杂费、服务/产品费、税费，发票应按照分项报价清单分项开具对应符合规定税率的全额增值税专用发票。

法定代表人或其授权代理人签字：

年 月 日

品质

序号	技术要求	报价单位是否满足 (填: 是/否)
1	根据采购方通知的时间达到现场服务,服务不得超过采购方规定时间,停电时间预计在 7 天,具体以采购方通知时间为准。	
2	现场工作人员应具备高空作业等相关资质,应服从采购方的安全规定,做好安全防护,严禁未经允许擅自开展工作。	
3	现场检测过程中,如发现抽检绝缘子异常,应立即记录并反馈现场工作负责人。	
4	全部检测工作完成后,须在 20 日内完成数据整理,并向甲方提供检测报告。	

报价单位: _____ (盖单位章)

法定代表人或授权代表: _____ (签字)

年 月 日

售后服务

序号	售后服务要求	报价单位是否满足 (填：是/否)
1	产品发票要求: 报价单位可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。	
2	交付时间及地址要求: 根据采购方通知的时间达到现场服务, 现场服务周期不得超过采购方规定时间, 停电时间预计在 7 天, 具体以采购方通知时间为准, 服务地点为云南省丽江市永胜县三川镇扬伍村±500kV 金官换流站。	
3	服务质保期及售后服务响应要求: 售后服务的响应时间在 48 小时内; 提供技术支持。	
4	其他要求: 全部检测工作完成后, 须在 20 日内完成数据整理, 并向甲方提供检测报告。	

报价单位: _____ (盖单位章)

法定代表人或授权代表: _____ (签字)

年 月 日

相关资质文件（复印件）

包括但不限于：企业法人营业执照（三证合一）等资质文件。

