

广西电网公司梧州供电局2026年第一批生产技术专业各类生产设备（含实训设备）返厂维修公开招标项目澄清问题

序号	标的	标包	标包名称	项目单位	物资名称/设备名称	分省公司	规格型号	主要技术参数	需澄清问题	回复内容
1	各类生产设备（含实训设备）返厂维修	1-1	梧州供电公司110kV中团站2号主变返厂维修	梧州供电局	110kV三相一体油浸式三绕组变压器，SSZ□-63000/110， $110\pm 8\times 1.25\%/38.5\pm 2\times 2.5\%/10.5kV$ ，有载， $U_{k1-2}=10.5\%$ ， $U_{k2-3}=6.5\%$ ， $U_{k1-3}=18\%$ ，YN yn0 d11	广西			1. 新变阻抗参数按照原主变铭牌响应，还是表2.1响应，还是按照在运主变的参数响应;如果需要与在运主变并联运行，极限分接阻抗偏差应为 $-7.5\sim +7.5$ 。 2. 表2.1的CT的参数与表1.22不一致，且缺少3.1项、3.2项内容，1.22里面无中压CT参数要求。 3. 无1.36.1中的3.3项；无1.36.2中的3.4项。	1、新变阻抗参数按照原主变铭牌响应； 2、CT的参数按原主变CT响应。 3、密封材料要求耐油、耐高温、耐化学腐蚀。 
2		1-1	梧州供电公司110kV中团站2号主变返厂维修服务						1. 技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中序号7附下列套管电流互感器中110ABC相套管CT准确级的数量、电流比与表2.2标准技术特性参数表序号1.22套管式电流互感器1.22.1.1装设在高压侧准确级数量、电流比不一致，请明确是否按表2.1要求响应。	按原主变套管CT参数响应。 
3		1-1	梧州供电公司110kV中团站2号主变返厂维修服务						2. 技术规范表2.2标准技术特性参数表序号2序号1.22套管式电流互感器1.22.1.2装设在高压中性点侧要求1.22.1.2.4电流比“详见本表的3.1项”，表2.2中未见3.1项；请明确是否按表2.1的电流比响应。	按原主变套管CT参数响应。 
4		1-1	梧州供电公司110kV中团站2号主变返厂维修服务						3. 技术规范表2.2标准技术特性参数表序号2序号1.22套管式电流互感器1.22.2.1装设在高压侧要求1.22.2.1.4电流比“详见本表的3.2项”，表2.2中未见3.2项；请明确是否按表2.1的电流比响应。	按原主变套管CT参数响应。 
5		1-1	梧州供电公司110kV中团站2号主变返厂维修服务						4. 技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中序号8要求配真空有载调压开关，表2.2标准技术特性参数表序号1.23分接开关要求开关类型为油浸式，二者矛盾，请明确开关型式。	分接开关要求开关型式为油浸式。
6		1-1	梧州供电公司110kV中团站2号主变返厂维修服务						5. 技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中序号10要求采用“内油立式”储油柜，内油式储油柜不配吸湿器；表2.2标准技术特性参数表序号1.32要求配“普通”吸湿器，二者矛盾，请明确储油柜类型，是否需要吸湿器。	储油柜类型：波纹储油柜，不配吸湿器。
7		1-1	梧州供电公司110kV中团站2号主变返厂维修服务						6. 表2.2标准技术特性参数表序号1.36密封件要求“详见本表的3.3项、详见本表的3.4项”，表2.2中未见3.3项、3.4项，请明确密封件要求是否按表2.1序号13响应。	密封材料要求耐油、耐高温、耐化学腐蚀，丁腈或氟橡胶。

8	1-2	梧州供电局110kV里湖站1号主变返厂维修	梧州供电局	110kV三相一体油浸式三绕组变压器，SZ□-63000/110，110±8×1.25%/10.5kV，有载，16，YNd11	广西			1. 新变阻抗参数是按照旧铭牌响应，还是表2.1响应，还是按照在运主变的参数响应 2. 噪声按照≤60db还是≤65db响应	1、新变阻抗参数按照旧铭牌响应； 2、冷却装置未投入按≤60db响应，冷却装置全投按≤65db响应。 
9	1-2	梧州供电局110kV里湖站1号主变返厂维修服务						1. 《技术规范书专用部分》表2.1供货范围及设备技术规格一览表表明该变压器的型式、规格项目要求值为“SZ11-63000/110”，而表2.2标准技术特性参数表序号1.9、序号1.11要求的空负载损耗值对应为“SZ20-63000/110”型变压器，请修正表2.1该变压器的型式、规格项目要求值。	按照原主变铭牌响应。 
10	1-2	梧州供电局110kV里湖站1号主变返厂维修服务						2. 《技术规范书专用部分》表2.2标准技术特性参数表序号1.21.2表明该变压器的低压套管型式为纯瓷式，而在表2.1供货范围及设备技术规格一览表、表2.3 主要元器件来源一览表中均要求低压套管型式为油浸式，前后矛盾，请澄清。	低压套管型式为油浸式。
11	1-3	梧州供电公司35kV新地站2号主变返厂维修服务	梧州供电局	35kV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-10000kVA，35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11	广西	SZ20-10000/35	35±3×2.5%/10.5，10000kVA，7.5%，YN D11	1. 新变阻抗参数是按照旧铭牌响应，还是表2.1响应，还是按照在运主变的参数响应	新变阻抗参数按照原主变铭牌响应。 