

技术要求

1、项目名称：海南电网有限责任公司海口变电运检分公司 2025-2026 年主网技改、修理项目(含应急抢修)2026 年蓄电池组零星采购项目

2、采购内容：具体明细详见报价明细表。

3、技术要求：

(1) 提供的蓄电池组符合采购方的数量、规格型号要求；

(2) 所有蓄电池组必须按照国家及行规现行标准生产制造；

(3) 外观与结构：电池外观无变形、漏液、裂纹及污迹；极性标识清晰、正确，正负极端子应有防腐措施；电池应具备防爆排气结构，遇明火后内部不燃烧、不爆炸。

(4) 蓄电池组到货时需要随行提供出厂合格证、出厂试验报告等厂家资料(若厂家资料无法随材料发出，必须依照采购方要求另行提供)。

4、证明文件：须提供营业执照，报价明细表（盖章版），供应商承诺书（盖章版），产品说明书。

5、交货期要求：成交通知书发出后 7 天内。

6、售后服务：提供两年内维保服务。在质保期内，若蓄电池出现漏液、外壳破裂、接线端子腐蚀、开路、电压异常（严重不均衡）等质量问题，供应商负责免费维修或更换；出现非人为使用造成的质量问题可免费换新（旧电池返回厂家）。

7、技术参数：

铅酸电池；1 组 18 节；

单节容量 40AH；单节电压 12V；

配备连接线。

参考图片：



8、若成交人因价格等因素放弃成交资格，影响采购人的项目进度，采购人有权按照《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》进行处罚。

海南电网能源发展有限公司

2026年3月16日



报价明细表

项目名称：海南电网有限责任公司海口变电运检分公司2025-2026年主网技改、修理项目(含应急抢修)2026年蓄电池组零星采购项目

供应商名称：

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	交货日期	送货地址	税率 (%)	含税单价 (元)	含税单价限价 (元)	小计（元）	备注
3	蓄电池组	铅酸电池 1组18节 单节容量40AH 单节电压12V	组	1	成交通知书发出 后7天内送达	海口市美兰区权拥东 村85号			8100		配备连接线
合计（元）：											
供应商备注：											

报价说明：

1. 本报价明细表按A4篇幅制作，如报价明细表为2页及以上，须逐页盖章。
2. 报价含：商品价、运费、含税价（增值税专用发票）。
3. 结算方式：全部货物验收合格并移交后，凭符合要求的增值税专用发票（金额为全部费用的100%）申请支付手续，凭到货证明办理结算款。

供应商联系人及联系电话：

供应商盖章：

报价日期：

