

## 招标文件疑问询问函

致：南方电网储能股份有限公司

南方电网供应链集团有限公司

我方已仔细研究了贵方南网储能云南丽江华坪产业园区电池储能项目

95MW/380MWh 全钒液流储能系统直流侧设备及 380MWh 电解液经营性租赁、升压站一次设备集成、储能变流升压设备、升压站二次设备集成、通信设备货物类公开招标（采购编号：CG0200022002276437）招标文件的全部内容，关于标的通信设备，标包 5：

云南丽江华坪产业园区电池储能项目通信设备采购项目有以下疑问：

1、下载的招标文件附件：01 报价明细表-0118，表中没有“调度电话”的报价范围，而另一个附件“” 04 技术规范书-云南丽江华坪产业园区电池储能项目通信设备采购 20260118”中 4. 主要设备材料配置清单的描述中，有“调度电话”的配置需求，具体如下：

4	防火墙	网络接口：10/100/1000M 或更高速率网络接口 $\geq$ 4 个；电源：配置双电源，支持-48V 直流供电；设备尺寸：设备可安装于 19 英寸标准机柜。	台	2	
5	标准机柜	封闭式机柜，尺寸：2260×800×600mm（高×宽×深），RAL7035	面	2	
6	机柜内直流配电单元	2 进 14 出，不带双电源自动切换功能，具备为负载提供双母线供电功能，14 个 10A 端子。	套	1	
七	调度电话				
1	IP 电话	带录音功能，IP 电话	部	4	
2	数字录音电话	带录音功能，录音时间不少于 4000 小时	部	1	
八	综合配线柜				
1	标准机柜	封闭式机柜，尺寸：2260×800×600mm（高×宽×深），RAL7035	面	2	综合配线柜、 <u>光配柜</u>
2	综合配线设备	ODF 单元 2×24 芯、DDF 单元 16×4 系统、网络配线单元 48 口	套	1	
九	通信电源				

2、以上两个文件有不一致的地方，是否能给予澄清解答，是按报价明细表的范围进行报价还是按技术规范书需求范围进行报价？