

广东电网有限责任公司清远清新供电局

技术文件

文件名称：关于清远清新供电局局本部消防器材零星采购项目(2026年)的技术文件

项目名称：清远清新供电局局本部消防器材零星采购项目合同(2026年)

文件事项说明：

一、项目情况：根据对自查发现的消防安全隐患整改，本部管辖场所内部分干粉灭火器、防毒面具即将到期，现通过零星采购购置消防器材进行更换；

二、采购时间：2026 年 4 月 15 日至 2026 年 9 月 30 日；

三、采购项目：

采购内容	规范要求
MFZ/ABC4 干粉灭火器（桂安牌）	符合 GB 4351-2023 标准，外观标识瓶身颜色统一为大红色（GB/T3181 标准 R03），以确保紧急情况下能快速识别。
TZL30A 自吸过滤式防毒面具（联塑牌）	符合 GB 2890-2022 标准，面罩主体材料应无毒、无刺激性。观察眼窗的镜片透光率不应小于 85%，并具备防雾功能。
MFT/ABC35 推车式灭火器（桂安牌）	符合 GB 8109-2023 标准，瓶体颜色要求采用符合 GB/T 3181 规定的 R03 大红色，以确保紧急情况下能被快速识别。
XQQW20/1.6 悬挂式七氟丙烷灭火器	符合《悬挂式气体灭火装置》XF13-2006，充装的七氟丙烷灭火剂应为国家允许进入市场使用

	的合格品。充压用氮气含水量应符合 GB/T 8979 中合格品的规定。
XQQW10/1.6 悬挂式七氟丙烷灭火器	符合《悬挂式气体灭火装置》XF13-2006，充装的七氟丙烷灭火剂应为国家允许进入市场使用的合格品。充压用氮气含水量应符合 GB/T 8979 中合格品的规定。
L-ZFZD-E5W-90 消防应急双头照明灯（劳士）	符合《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2024，自带电源非集中控制型灯具由主电源供电转入蓄电池电源供电后，灯具的光源应在 5s 内应急点亮；灯具的主电源恢复供电后，灯具的光源应在 20s 内自动复位

四、供应商必须持有含消防器材销售范围的营业执照，确保所有销售产品都有 3C 认证。

广东电网有限责任公司清远清新供电局

综合服务中心

2026年4月1日

