







广西博联信息通信技术有限公司交付中心 2026
年 4 月机房配套设备技术服务（第一批）
技术规范书

批准: 

审核:   

编制: 

广西博联信息通信技术有限公司

2026-04

1. 服务项目基本情况

1.1 项目名称：广西博联信息通信技术有限责任公司交付中心 2026 年 4 月机房配套设备技术服务（第一批）

1.2 项目概况：对 2 瓶七氟丙烷灭火剂瓶进行年检并充装灭火剂。

1.3 技术服务地点：广西贵港平南县。

1.4 技术服务期限为：合同签订之日起 20 个工作日。

2. 技术服务具体要求

2.1 技术服务的内容：对 2 瓶七氟丙烷灭火剂瓶（型号：QMP70/2.5）进行维护，年检；更换灭火剂 130kg（灭火剂名称：HFC-227ea）。

2.2 技术服务的方式：不限。

2.3 技术服务的要求：对七氟丙烷灭火剂瓶进行维护年检，更换灭火剂，包括上门拆装及搬运、运输及包装。

2.4 技术服务的目标：按要求完成相应服务内容，并出具相关检测报告、服务报告及合格证书。

2.5 技术服务质量应满足以下标准：

2.5.1 国家标准：GB 18614-2012《七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂》：规范灭火剂纯度、杂质含量等指标，间接约束气瓶充装介质质量。

2.5.2 行业标准：TSG23-2021《气瓶安全技术监察规程》。

2.5.3 其他： / 。

3. 验收

3.1: 乙方完成本协议项下服务内容后 3 日内, 向甲方提出书面的验收申请, 甲方收到该申请后 3 日内组织验收, 验收费用由乙方承担。

3.2 验收标准: 完成技术服务的目标, 出具的服务报告需包含目标工作的内容及数据。