

# 变电管理一所 2026 年生产零星材料费-变电管理一所第一批消缺物资购置技术要求

## 1 项目概况

1.1 项目名称：变电管理一所 2026 年生产零星材料费-变电管理一所第一批消缺物资购置

1.2 项目简述：采购 35kV 刀闸辅助开关 62 个，用于缺陷处理。

1.3 项目地点：兴义供电局变电管理一所所辖变电站内

1.4 项目规模：采购 35kV 刀闸辅助开关 62 个。

## 2 工作范围

采购 35kV 刀闸辅助开关 62 个，用于变电站内缺陷处理工作。

## 3 对承包商的资质等级要求与承包方式

3.1 资质等级：具备有效的营业执照

3.2 承包方式为： 总价承包

## 4 质量标准和计划工期

4.1 质量标准：满足国家相关标准。

4.2 计划工期：20 天

4.3 计划开工日期： 2026 年 5 月 20 日

## 5 踏勘现场

5.1 踏勘现场： \

5.2 时间： \

5.3 组织部门： \

5.4 联系人： \

5.5 联系电话： \

## 6 技术标准

详见附件 1

## 7 材料和设备参考品牌

\

## 8 图纸

\

## 9 项目管理

\

## 10 其它

/



物资名称	主要参数	数量	单位	备注
35kV 刀闸辅助开关	交流 220V、直流 110V、立式、常开常闭对数 24 对 (12 常开、12 常闭)、使用寿命 20000 次。	62	个	

## 附件 1:

物资名称	主要参数	数量	单位	备注
35kV 刀闸 辅助开关	交流 220V、直流 110V、立式、常开 常闭共 16 对（8 常开、8 常闭）、使 用寿命 20000 次	14	个	
35kV 刀闸 辅助开关	交流 220V、直流 110V、卧式、常开 常闭共 24 对（12 常开、12 常闭）、 使用寿命 20000 次	24	个	
35kV 刀闸 辅助开关	交流 220V、直流 110V、卧式、常开 常闭共 20 对（10 常开、10 常闭）、 使用寿命 20000 次	24	个	