

(项目名称) 技术要求

1 项目概况

- 1.1 项目名称: 变电管理二所2026年生产零星材料费-变电管理二所第一批消缺物资购置
- 1.2 项目简述: 采购35kV刀闸辅助开关62个, 用于缺陷处理。
- 1.3 项目地点: 兴义供电局变电管理二所所辖变电站内
- 1.4 项目规模: 采购 35kV 刀闸辅助开关 62 个。

2 工作范围

采购 35kV 刀闸辅助开关 62 个, 用于变电站内缺陷处理工作。

3 对承包商的资质等级要求与承包方式

3.1 资质等级: 具备有效的营业执照。

3.2 承包方式为: 总价承包

4 质量标准和计划工期

4.1 质量标准: 满足国家相关标准。

4.2 计划工期: 20 天

4.3 计划开工日期: 2026年5月20日

5 踏勘现场

5.1 踏勘现场: \

5.2 时间: \

5.3 组织部门: \

5.4 联系人: \

5.5 联系电话: \

6 技术标准

详见附件1

7 材料和设备参考品牌

\

8 图纸

\

9 项目管理

\

10 其它

附件1:

物资名称	主要参数	数量	单位	备注
35kV 刀闸辅助开关	交流 220V、直流 110V、立式、常开常闭对数 24 对 (12 常开、12 常闭)、使用寿命 20000 次。	62	个	