



序号	名称	规格及型号	单位	数量	备注
1	220kV 电压互感器	TYD220/√3-0.005H	台	1	西安西电电力电容器
2	热镀锌带帽螺栓	M22×80 附弹簧垫, 垫片	副	4	
3	热镀锌带帽螺栓	M16×60 附弹簧垫, 垫片	副	4	
4	热镀锌带帽螺栓	M12×45 附弹簧垫, 垫片	副	8	
5	热镀锌接地扁钢	-60×6	米		列入接地部分
6	热镀锌角钢	-50×50×5	米	1	现场制作
7	铝合金电缆槽盒	100×100, 配套安装螺栓	米	4	
8	绝缘软导线	BV-120mm <sup>2</sup>	米		列入接地部分
9	铜鼻子	DT-120	个		列入接地部分

版 本	日 期	修 改 内 容 摘 要						修 改	批 准
 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP GUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD.						220千伏南塘站220千伏间隔扩建工程			施工图设计阶段
批准	崔涛	审核	设计	黄继艳	冯诗艳	220kV电压互感器安装图			
审核	杜才玉	杜才玉	制图	梁高瑛	梁高为				
			比例	1:30		图 号	BA26601S-D0102-08		
校核	梅珍	梅珍	日期	2026.01.15		条形码			
							版本	A	