



- 说明:
- 所有构件均热镀锌防腐;
 - M16螺栓(含M16脚钉)采用4.8级,M20螺栓(含M20脚钉)采用6.8级;
 - 汇总表重量未包含插入角钢重量;
 - 双回路塔脚钉对角安装于B腿及D腿。

桂林丰源电力勘察设计有限责任公司			110kV石塘站至城南站线路 改T接110kV湘昆线、湘城线		工程	结构 部分 施工图 设计
批准	唐天明	校核	温海松	V3-1C2W3-J4塔		
核定		设计	曾五时	总图(-)		
审查	尹广林	制图				
日期	2025年12月	比例		图号	V3-1C2W3-J4-01-(1-2)	