



# 储能电机、分合闸电磁铁、行程开关零星采购物资技术规范书



兴义供电局变电管理二所

2026年5月

# 10kV柱上开关储能电机技术规范书

## 一、技术参数

产品名称：储能电机（10kV 柱上开关） 型号：HDZ-22003A 200W

电压等级：220V

额定电流：1.59A

额定功率：200W

适配设备：10kV 柱上开关（厂家：振华光宇，型号：ZW8-12）

## 二、供货要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

## 三：零星采购申报原因

10kV 柱上开关不在变电一次设备配件框架招标范围内，10kV 柱上开关配件与其他设备配件不通用。

## 附图：物资铭牌参数



# 断路器分合闸线圈技术规范书

## 一、技术参数

产品名称：断路器线圈

型号：CN12、220V、131.5Ω

适配设备：10kV 小车断路器（型号：VS1）



## 二、供货要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

## 三、零星采购申报原因

10kV 小车断路器不在变电一次设备配件框架招标范围内，10kV 小车断路器配件与其他设备配件不通用。

附图：物资铭牌参数



# 断路器分合闸线圈技术规范书

## 一、技术参数

产品名称：断路器线圈

型号：CT23, DC220V, 114Ω

适配设备：10kV 柱上断路器（厂家：振华光宇，型号：ZW8-12）

## 二、供货要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

## 三、零星采购申报原因

10kV 柱上开关不在变电一次设备配件框架招标范围内，10kV 柱上开关配件与其他设备配件不通用。



附图：物资铭牌参数



# 断路器行程开关技术规范书

## 一、技术参数

产品名称：断路器行程开关

型号：CSK2-22(单轮、两组)

适配设备：35kV 断路器



## 二、供货要求：

需在中标通知书下发 30 日内完成供货

## 三、零星采购申报原因

35kV 断路器不在变电一次设备配件框架招标范围内，35kV 断路器配件与其他设备配件不通用。

附图：物资铭牌参数



附件1:



物资名称	主要参数	数量	单位	备注
分闸线圈	CT23(100Ω)(适配10kV柱上断路器)	15	个	
合闸线圈	CT23(100Ω)(适配10kV柱上断路器)	15	个	
分闸线圈	CN12、220V、131.5Ω、插脚式(适配10kV小车断路器)	30	个	
合闸线圈	CN12、220V、131.5Ω、引线式(适配10kV小车断路器)	30	个	
储能电机	HDZ-22003A200W(适配10kV柱上断路器)	2	个	
行程开关	CSK2-22(单轮、两组)	20	个	