

# 广西网欣物业服务有限责任公司 2026-2027 年 电气设备预防性试验服务项目服务标准及要求

## 一、项目总体概况

(一) 项目名称: 广西网欣物业服务有限责任公司 2026-2027 年电气设备预防性试验服务项目

(二) 服务期限: 自合同约定之日起至 2027 年 3 月 31 日

(三) 服务内容: 对电气设备进行预防性试验工作, 开展停电消缺作业。(具体消缺内容详见表格)

## 二、项目服务范围

序号	试验地点	试验设备名称	设备数量
1	民主路 7 号	干式变压器(2000kVA)	1
2		干式变压器(1250kVA)	2
3		高压盘柜	10
4		继电保护	8
5		断路器	8
6		高压电缆	3
7		蓄电池	2
8		备自投	1
9		试验电源费	1
10		台班费	1
11	民主路 6 号	低压 UPS	2
<b>其他</b>	<b>需停电工作内容</b>		<b>数量</b>

1	民主路7号某柜某开关，A相温度过高，需要压紧线头	1
2	民主路7号某专变开关，无法电气合闸，需要维修或更换	1
3	民主路7号某柜内照明灯不亮，需要维修或更换	1

### 三、服务标准及要求

1. 供应商须严格执行中国南方电网有限责任公司企业标准《电力设备预防性试验规程》、中国南方电网有限责任公司企业标准《继电保护及安全自动装置检验条例》、广西电网公司企业标准《电力设备交接和预防性试验规程》等现行版相关标准对采购人的电气设备进行试验，并出具试验报告。严格执行《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》开展作业。

2. 供应商应具备电力行业专业资质：持有合法有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承修类三级（10千伏以下）、承试类三级（10千伏以下）或以上许可。

3. 供应商发现采购人电气设备运行存在安全隐患时，应及时在试验报告中提出整改建议并配合处理。

4. 供应商建立24小时值班热线及时处理采购人电气设备的报修，接到报修电话后在抢修时限一个小时内到达事故现场（民主路6、7号）。

5. 采购人委托供应商进行**缺陷整改**时，供应商估算工作量按照施工当期市场信息价出具预算书，经采购人审核，双方意见一致后实施，费用由采购人另行支付。

6. 采购人委托供应商进行**事故抢修**时，供应商按实际工作量

根据施工当期市场信息价出具结算书，费用由采购人另行支付。

7. 供应商对采购人提出的技术咨询做出免费解答。