

海口供电局中央空调维修明细

序号	地点	规格（匹）	数量	申报情况	备注
	2楼	中央空调	2	操作开关改造	
	3楼	中央空调	6	操作开关改造	
	4楼	中央空调	4	不制冷，考虑更换电机	
1	5楼	中央空调	2	不制冷，考虑更换电机	
2	6楼	中央空调	4	制冷差，漏水严重	
3	7楼	中央空调	3	不制冷，考虑更换电机	
4	8楼	中央空调	2	不制冷，考虑更换电机	
5	9楼	中央空调	3	制冷差	
6	10楼	中央空调	7	制冷差	
7	11楼	中央空调	4	不制冷，考虑更换电机	
8	12楼	中央空调	6	制冷差	
9	13楼	中央空调	5	制冷差	
10	14楼	中央空调	6	制冷差	
11	15楼	中央空调	5	制冷差	
12	16楼	中央空调	3	不制冷，考虑更换电机	
13	17楼	中央空调	5	不制冷，考虑更换电机	
14	18楼	中央空调	6	制冷差	

15	维护保养	中央空调主机维护保养，冷却塔清洗维护等	1	维护保养	
		1-18楼走廊冷水管重做保温，漏水处理	1	维护保养	
16	合计		75		