

南方电网公司2026年抽水蓄能基建工程第二批勘测设计公开招标项目澄清问题及答复

序号	问题内容	类型	关联的范围	范围内容	答复意见
1	按照投标小工具需要上传的章节资料，分别适用于标段1及标段2的资料均需上传，请问招标人，若只投标其中一个标段，另外一个标段资料是注明投某个标段，相应资料不涉及还是应该如何处理？	通用技术	标包	标的1[云南西畴抽水蓄能电站项目500kV开关站工程招标设计和施工图设计阶段设计]	未投标段可以删除或不应答。
2	问题1：招标文件第57页第6.2.2条“招标设计阶段勘测设计工作范围及内容”中规定，需编制“环保专题报告”和“水保专题报告”。鉴于本项目环境影响评价报告书及水土保持方案报告书均已取得相关行政主管部门的批复，请明确：招标设计阶段要求编制的“环保专题报告”，是否指环境影响评价报告书？招标设计阶段要求编制的“水保专题报告”，是否指水土保持方案报告书？如两项专题报告已在前期阶段取得批复，在招标设计阶段的具体工作内容和成果要求是什么？ 问题2：标段1（云南西畴抽水蓄能电站项目招标设计和施工图设计阶段勘测设计），附件A-项目信息清单，二、采购范围，（1）勘测设计服务：“备注：本合同500kV开关站工程设计工作内容包括：地质勘察工作、地形图实测、地下管线实测、用地手续报批、规划许可证办理及配合办理产权证、场地平整、进站道路、外立面提升设计、出线洞、进出线工程、站用水源、主变至开关站连接线路、主变相关二次设备、厂用电（不含开关站站用电源）等。”请发标人明确“进出线工程”主要包含哪些内容，其中是否包含500kV送出线路工程？请发标人明确500kV开关站中柴油发电机的机电及土建相关设计含在标段1还是标段2（云南西畴抽水蓄能电站项目500kV开关站工程招标设计和施工图设计阶段设计）？	通用技术	标包	标的1[云南西畴抽水蓄能电站项目招标设计和施工图设计阶段勘测设计]	问题1答复：招标阶段设计阶段环保、水保专题设计报告，基于已批复环保水保报告及批文要求，逐条将环保、水保原则性措施深化、细化为可招标和可施工的技术文件，其工作内容和成果主要包括完成招标详图设计、将强制性要求编入招标文件专用技术条款、专项工程量清单等，同时形成专题设计报告。 问题2答复：详见标段1、标段2项目信息清单，其中电站接入系统设计工作包括接入系统方案专题研究申报和审批相关文件直至批复。接入系统一二次设备的招标设计、施工图设计等，本电站与电网的产权分界点即为本合同的设计界面。
3	问题1：招标文件P244及P245页给定的商务投标文件格式中需填写项目名称，中国南方电网供应链统一服务平台上显示项目名称为“南方电网公司2026年抽水蓄能基建工程第二批勘测设计公开招标项目”，而附件A-项目信息清单中标段1的项目名称为“云南西畴抽水蓄能电站项目招标设计和施工图设计阶段勘测设计”，两处给定名称不一致，请明确标段1的项目名称。 问题2：招标文件P261至P263“主要人员简历表（项目负责人）”、“主要人员简历表（项目设总）”和“主要人员简历表（其他主要人员）”表格下方注2中要求提供身份证、学历证、职称证、注册证书和社保缴费证明复印件，业绩及任职证明材料。请问是否视资格审查及评分需要提供注册证书、业绩及任职证明材料，无需全部人员均提供？ 问题3：请问如果只投标段1，招标文件第七章投标文件格式中适用标段2的格式是否可以直接删除？请明确。	商务	标的	标的1	问题1答复：本项目的项目名称是：南方电网公司2026年抽水蓄能基建工程第二批勘测设计公开招标项目，“云南西畴抽水蓄能电站项目招标设计和施工图设计阶段勘测设计”是标段1的标段名称。 问题2答复：是。 问题3答复：可以。