



电力变压器冷却控制柜专用接触器

技术规范书

深圳供电局有限公司

2026 年 7 月

目 录

1 总则	1
2. 使用条件	1
3. 技术参数和要求	1
4. 供货范围	1
5. 技术资料和交付进度	3
6. 技术服务与设计联络	3
7 技术差异表	3
8 投标方需说明的其他问题	4

1 总则

1.1 本技术规范书适用于深圳供电局有限公司采购变压器冷却控制柜专用接触器的技术要求。

1.2 需方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供一套满足技术规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3 如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全满足技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4 技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成本技术规范的条文。本技术规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。

1.6 技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。

2. 使用条件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 14048 低压开关设备和控制设备；

3. 技术参数和要求

3.1 环境使用条件

3.1.1 长期工作环境温度范围：-25℃～55℃；24h 内短时最高环境温度可达 70℃；

3.1.2 整机防护等级：IP20；

3.1.3 使用污染等级：III 级。

3.2 结构与安装要求

3.2.1 产品采用模块化结构，支持标准 DIN 导轨卡装，导轨水平布置，接触器本体垂直安装；进线端子设置于上部，出线端子设置于下部。

3.2.2 产品型式为单相或三相封闭面板式，适配安装于控制柜正面固定电器底板。

3.2.3 产品结构设计可耐受现场安装、长期正常运行产生的各类机械应力，且全部通过对应标准规定的型式试验考核。

3.2.4 接触器绝缘零部件具备耐非正常发热、阻燃抗起火性能。

3.3 电气性能要求

3.3.1 线圈能效等级达到 2 级；

3.3.2 额定工作电压：690V；

- 3.3.3 额定频率：50Hz
- 3.3.4 最大分断容量不低于：
440 V 功率因数 0.45 为 1300 A；
690 V 功率因数 0.45 为 630 A；
- 3.3.5 额定绝缘电压：≥690V；
- 3.3.6 额定耐受冲击电压：辅助回路≥6kV；
- 3.3.7 额定控制电路电压：50 Hz 220 ... 230 V；
- 3.3.8 寿命指标：电气寿命不低于 AC-12 100000 cycle；机械寿命不低于 Nr. Operations 30000000 cycle，或整机设计使用寿命不少于 12 年，两项指标满足其一即可。
- 3.3.9 线圈能效等级达到 2 级；

3.4 功能配置要求

3.4.1 配置 3 个以上常开接点，1 个以上常闭接点，1 个辅助常闭接点，1 个辅助常开接点；

3.5 载流与接线端子要求

3.5.1 载流部件及连接结构满足 GB14048.5-2008 中 7.1.2 条款全部规定；

3.5.2 接线端子结构保证长期可靠电接触、满足额定载流能力；所有载流、接触零部件均采用导电金属材质，具备充足机械强度，不易变形、松动；

3.5.3 端子接线连接方式、紧固要求、接线适配能力符合 GB14048.1-2012 中 7.1.8.3 相关规定。

3.6 材质、阻燃及认证要求

3.6.1 外壳阻燃等级达到 V0 级；

3.6.2 产品所有塑料零部件须提供完整有效 UL 材质黄卡，实际材质参数与黄卡标注参数保持一致；

3.6.3 产品必须取得国内 CCC 强制性产品认证，投标及供货阶段提供加盖供方公章的有效 CCC 证书复印件。

4. 供货范围

表 4.1 供货范围及设备技术规格一览表

序号	名 称	单位	项目要求		投标方保证	
			型式、规格	数量	型式、规格	数量
1	变压器冷却控制柜专用接触器	个	模块化 DIN 导轨卡装，封闭面板式垂直安装，满足本规范第 3 章全部结构、电气、材质、认证、寿命、端子技术要求，适配冷却控制单相回路			

5. 技术资料 and 交付进度

5.1 一般要求

5.1.1 供方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文，一 4 份。

5.1.2 资料的组织结构清晰、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

5.1.3 供方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同签订后一个月内给出全部技术资料清单和交付进度，并经需方确认。

5.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必须的文件和资料，一经发现，供方也应及时免费提供。

5.2 资料提交的基本要求

5.2.1 供方应在投标阶段提供有关资料。

5.2.2 供方须及时提供配合工程设计的资料与图纸。

5.2.3 供方应提供满足合同设备性能检验/见证所需的全部技术资料。

5.2.4 施工、调试、试运和运行维护所需的技术资料（需方提出具体清单和要求，供方细化，需方确认）包括但不限于：

5.2.4.1 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

5.2.4.2 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

5.2.4.3 供方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

5.2.5 供方须提供的其它技术资料（需方提出具体清单，供方细化，需方确认）包括以下但不限于：

5.2.5.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

5.2.5.2 供方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

5.2.5.3 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装罐的详细资料（各种清单），设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

5.2.5.4 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸和性能检验等的证明。

6. 技术服务与设计联络

6.1 合同签订后，供方应指定负责本工程的项目经理，负责协调供方在工程中的各项工作，如设计图纸、工程进度、设备制造、包装运输、现场安装、调试验收等。

6.2 供需双方可根据工程需要召开工程联络协调会议或其他形解决设计和制造中的问题。

7 技术差异表

投标方应将所供设备与本技术规范书有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均汇集至技术差异表。

技术差异表 （投标方填写）

序 号	招 标 文 件		投 标 文 件	
	条 目	简 要 内 容	条 目	简 要 内 容

投标方：_____ 盖章：

8 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。