

## 2024年云南电网有限责任公司培训与评价中心

### 辐射环境监测技术要求

根据云南省环境保护厅文件【云环通（2016）6号】《云南省环境保护厅关于进一步规范核技术利用单位放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告的通知》和昆明市环境保护局转发的云南省环境保护厅文件的要求，每年度评估报告中的附件必须由环保部门认可的工作场所辐射环境监测报告。具体要求如下：

#### 技术服务要求：

- 1、监测方须具备有效的检验检测机构资质认定证书。
- 2、监测所使用的监测仪器，须满足监测所需的准确度要求，并经检定合格。
- 3、监测方法须符合《环境 $\gamma$ 辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021）、《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）等标准要求。
- 4、对监测结果数据，需依据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）给出评价结论。
- 5、监测项目、结果报告应满足政府环保部门的相关要求。

**监测时间：**按甲方通知时间为准，甲方应在确定时间后提前二天通知公司，公司按时进行。

**监测地点：**黑龙潭实训点工匠楼1楼；

#### 其他要求：

- 1、监测过程要保证安全、准时、保证质量；
- 2、按甲方要求时间提供监测报告；

