

供货一览表

序号	名称	型号规格、参数	单位	数量	限价	供货时间	供货地点	联系人	备注
					(元)			及联系电话	
1	调度发令终端摄像头	单台客户机终端宜配置一台摄像设备，基本配置要求要求： (1)像素：500 万像素以上。 (2)分辨率：1920×1080 分辨率以上。 (3)图像传感器：采用单板式或微型的 CMOS 或 CCD 传感器。 (4)最低照度：1Lux。 (5)刷新率：实况视频刷新率每秒≥30 帧。 (6)镜头：小口径、固定焦距的简单型光学镜头。 (7)接口：具备 USB 或其他接口。	套	1	200	2024年4月3日	广西南宁市邕宁区龙光玫瑰湾旁220kV创新变电站	程奕克18776110665	220kV创新变电站工程（流程208004）
2	镀锡铜编织带接地线	16mm ²	米	100	2260				
3	镀锡OT开口铜鼻子	25A	个	120	120				
4	光缆槽盒	PVC槽盒，（含水平弯、三通、四通、接头、抱箍等配件） 外径尺寸250*130*2000mm	米	200	15000				
5	户外型绝缘子	户外型瓷绝缘子，SM100，内丝M8，附安装螺栓及垫片	个	24	2040				
6	对时线缆	ZRA-DJVPVP/22-2×2×1.0	米	200	2500				
7	非导磁304不锈钢钢板	1700×700×10	块	2	9700	2024年4月3日	广东省江门市恩平市东成镇白蟠龙村500kV鳌峰变电站	张锦均 15577190898	江门500千伏鳌峰站至220千伏孟槐站线路工程（鳌峰站）流程208792
8	户外型绝缘子	户外型瓷绝缘子，SM100，内丝M12，附安装螺栓及垫片	只	149	12665				
9	对时线缆	ZRA-DJVPVP/22-2×2×1.0	米	200	2500		广东省江门市恩平市米仓一路220kV孟槐变电站		江门500千伏鳌峰站至220千伏孟槐站线路工程（孟槐站）流程208792

其它要求：供货商的营业执照、产品合格证、出厂试验报告、供货清单各5份，与材料同时提供给收货人。