



贵州电网有限责任公司

**35kV 坝黄变 10kV 坝木线保护装置操作
插件合闸继电器检修**

技术服务技术规范书

**贵州电网有限责任公司
2024 年 7 月**



贵州电网有限责任公司 35kV 坝黄变 10kV 坝木线保护装置 操作插件合闸继电器检修技术服务技术规范书

1 总体要求

- 1.1 本规范书适用于贵州电网有限责任公司铜仁供电局 35kV 坝黄变 10kV 坝木线保护装置操作插件合闸继电器检修技术服务采购项目的技术服务要求。
- 1.2 规范书中提出的是最低限度的技术服务要求，并未对相应细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，如遇执行标准发生矛盾时，应按较高的标准执行。
- 1.3 在签订合同之后，需求方有权提出因技术标准、规程以及反措发生变化而产生的一些补充修改要求，具体款项由供、需双方共同商定。
- 1.4 本规范书经供、需双方确认后作为合同的附件，与合同具有同等效力。

2 技术要求

- 2.1 供货方应提供现场装置原厂家生产的设备插件，且符合国家标准或行业标准、技术规范、南网技术规范、南网反措等规程、规范及规定要求。
- 2.2 供货方提供的设备插件应与现场装置完全匹配，满足现场装置运行及功能、技术参数要求。
- 2.3 供货方提供的设备插件应具有完整的产品合格证。
- 2.4 供货方提供的设备插件不满足需求方要求时，供货方应按要求更换并承担全部费用。

3 服务要求

- 3.1 设备插件须按照需求方要求的时限内到货，并提供相应的技术督导服务，技术督导服务包括现场查勘辅助、指导设备安装、配合设备开箱检查、开机测试、单机调试、系统联调、业务开通及割接、验收测试等，以及提供对应的测试方法和资料。
- 3.2 设备插件质保期详见合同模板相应条款；质保期内设备插件因质量问题而发生缺陷、损坏或不能正常工作时，供货方应免费更换，质保期应作相应延长。
- 3.3 本规范书未尽事宜，供、需双方应友好协商解决，并形成相关补充文件，与合同具有同等效力。