

贵州贵龙饭店酒店管理有限公司

2024-2025 年水箱清洗技术规范书



一、水箱情况

2 个水池（箱），高位水箱 45 立方，低位水池 375 立方米。

二、清洗周期

壹年两次（具体清洗时间以采购方通知为准）

三、公司资质

营业执照，清洗资质证书

四、引用标准

符合国家及地方相关卫生标准和规范，如《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）等。

五、清洗要求：

- 1、清洗时间选择避开酒店接待高峰区，尽量在夜间施工，时间控制在 3 小时之内。
- 2、遵守密闭空间作业安全设施与个人防护。
- 3、乙方进入储水设施前，要做氧缺实验，如检测结果为氧缺，则应进行通风。
- 4、清洗消毒人员必须统一穿着清洁的工作服和工作帽，连衣水裤或胶鞋进入储水设施进行清洗消毒。
- 5、有市级以上资质的检验部门检测，并符合国家有关卫生标准的消毒剂配制消毒液（此条可根据相关标准调整，包括消毒剂配置浓度、

时间、温度、被清洗设施的污染程度)。

6、储水设施清洗消毒两次以上，清洗完毕后，彻底洗净残留药物。
将储水设施注满自来水，清洗从业单位应及时向有资质的水质检测部门申请采样检测。检测结果符合国家生活饮用水卫生标准。

7、清洗从业单位撤离现场前，应将设施现场清理干净，达到卫生要求，同时将储水设施密封盖，通气孔等部位密封严密，保证水质不受任何污染。

8、非水箱自身缺陷问题，清洗完毕后应达到表面无结垢，地面无泥沙的要求。

9、清洗后检查水箱内的电气设备供电运行是否正常。将清洗工具和设备进行清洗、消毒、存放，妥善处理废弃物。

10、消毒后腐蚀率按国家规定控制在 6G/平方米内。

11、清洗剂标准：第 0604F 号 GB9985-88。

12、消毒液标准：第 30055 号。

六、检测内容

检测项目包括色度、浑浊度、臭和味、PH 值、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌。

七、质量保证

1. 乙方应具备相应的资质和从业经验，工作人员应经过专业培训并持有健康证明。

2. 清洗工作完成后，应提供清洗报告和水质检测报告，确保清洗质量

符合本规范的要求。

3. 清洗后的水箱水质在正常使用条件下,应符合国家生活饮用水卫生标准。

八、验收标准

1. 水箱内壁、底部和顶部清洁,无污垢、杂物、锈迹和生物膜。
2. 水箱内的设施(如阀门、管道、浮球阀等)完好无损,运行正常。
3. 水质检测结果符合国家生活饮用水卫生标准。

九、售后服务

提供售后服务承诺函并加盖公章。

十、未尽事宜可联系贵龙饭店该业务负责人进行沟通:

胡海坤-13809428321。

