



物资名称：换流站大电流屏柜红外
在线监测技术条件书

广州供电局有限公司

2024 年 8 月

目 录

1 总则	1
2 工作范围	1
2.1 范围和界限	1
2.2 服务范围（报价表内容）	1
表 2.3 备品备件及专用工具一览表	3
3 应遵循的主要标准	4
4 使用条件	4
4.1 正常使用条件	4
4.2 特殊使用条件要求（如有）	4
5 技术要求	5
6 试验要求(如有)	5
7 产品对环境的影响	5
8 企业 VI 标识(如有)	5
9 技术文件要求	5
10 监造、包装、运输、安装及质量保证	5
11 物资关键技术参数和性能要求响应表	6
12 主要元器件来源	6
13 技术差异表	7
14 投标方需说明的其他问题	8
15 附表 1	8

1 总则

1.1 本招标技术文件适用于广州供电局的换流站大电流屏柜红外在线监测物资，它提出了该物资本体及附属材料的使用条件、技术要求、售后服务等方面的技术要求。

1.2 本物资招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关物资的行业标准、国家标准或 IEC 标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行物资销售、设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的物资完全符合本招标技术文件的要求。**如有任何异议，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题**的专门章节中加以详细描述。

1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本招标技术文件未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，根据严重程度在对下一批次招评标工作中进行综合评标分扣减或暂停投标资格。

1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标物资的标准配置表，并按此标准配置进行报价，**如发现二者有矛盾之处，将以报价表的配置为准。**

1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10 标注“★”的条款为关键条款，作为评标时打分的重点参考。

2 工作范围

2.1 范围和界限

(1) 本标书适应于所供换流站大电流屏柜红外在线监测物资的销售、设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

(2) **现场安装和试验由投标方完成，如有特别要求则以附件 I 为准。**

(3) 本标书未说明，但又与销售、设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款 3 所规定的有关标准执行。

2.2 服务范围（报价表内容）

(1) 投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的换流站大电流屏柜红外在线监测物资以及必要的备品备件（如有）、专用工具（如有）和仪器（如有）。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

投标方应完成红外测温信号传入阀冷控制系统，由阀冷控制系统操作面板就地显示及上传 OWS 监控平台。

(2) 供货范围一览表

投标方提供的换流站大电流屏柜红外在线监测物资的具体规格见表 2.1：供货范围及物资需求一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表 2.1 供货范围及物资需求一览表

序号	物资编码	物资名称	规格型号	主要参数	单位	数量	备注	承诺供货周期（自然日）
1		红外探测器	DT10	机芯（分辨率：160x120；像元尺寸：12pm；相应波段：8~14pm；最小聚焦距离：10cm）	台	2		30
2		通讯模块	CTH2 216-2AX35-0 X40	电源电压：24VDC，电压范围：20.4~28.8VDC，功耗：7.2W；通讯口：2 路 PPI/自由通讯口，1 路以太网通讯口，2 路 20KHz（PTO/PWM）或 2 路 100KHz 输出（Pulse/Dir）	套	2		30
3		电源模块	QUINT4-PS/1A C/24DC/10	额定输入电压范围：100 V AC ... 240 V AC；额定输出电压：24 V DC；效率：典型值 93.4 % (230 V AC)；	套	3		30

表格备注：承诺供货周期：自接到供货通知开始至物资送达指定地点的时间。

(3) 配置表

表 2.2 物资配置一览表

序	物资编	物资名	规格型	配置要求
---	-----	-----	-----	------

				序号	配件编码	配件名称	默认项	规格型号	单位	数量	备注

表格备注：默认项：填写“是”或者“否”，填“是”则价格纳入价格统计计算价格分，填“否”则价格不纳入价格统计计算价格分。

(3) 备品备件及专用工具

投标方向买方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表 2.2，要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品，与物资同型号、同工艺。需单独购买的配件在下表中列明。

表 2.3 备品备件及专用工具一览表

序号	物资编码	配件名称	型号及规格	单位	数量	用途	备注

(4) 工厂试验要求详见附表。

(5) 现场安装和试验由投标方完成，如有特殊要求见附表。投标方协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。安装督导、培训等详细要求见附表。

(6) 投标方应协助招标方解决物资运行中出现的问题。

(7) 物资安装、调试和性能试验合格后方可投运或使用。物资投运或使用并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同物资的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

(8) 如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按

商务部分有关条款执行。

3 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的物资均按规定的标准和规程的最新版本进行销售、设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB /T 12604.9—1996 无损检测术语

GB191 包装贮运标志

GB4793-1984 电子测量仪器安全要求

GB/T2423.8-1995 电工电子产品基本环境试验规程

GB/T19870-2005 工业检测型红外在线监测

DLT 345-2010 带电设备红外诊断技术应用导则

4 使用条件

本物资标书要采购的换流站大电流屏柜红外在线监测，投标方应保证对所提供的物资不仅满足本标书要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装、使用地点的外部条件（正常使用条件及特殊使用条件）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供物资满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

投标方应对正常使用条件之外的特殊使用条件涉及的相关事项，应在投标文件及供货中特别说明。

4.1 正常使用条件

本物资招标技术文件所规定的物资技术条款和参数要求，适用下列环境条件使用。

（1）环境温度

工作：-15℃～+85℃；

非工作：-25℃～+60℃。

（2）环境湿度

工作：≤90%；

非工作：≤90%。

4.2 特殊使用条件要求（如有）

凡不满足 4.1 条正常使用条件之外的特殊条件，应在招标书的相应技术条款及表 11 中对有关技术参数及要求加以修正、说明，并在提交需求计划及招标书时向物资部门特别明确。

4.2.1 凡是需要满足 4.1 条规定的正常环境条件之外的特殊使用条件，应在投标文件及供货中说明。

5 技术要求

5.1 装置基本参数和要求

5.1.1 红外检测灵敏度高，能有效过滤干扰。

5.1.2 图像清晰、稳定，不受测量环境中高压电磁场的干扰。

5.1.3 可见光通道感光度好，在较暗的环境下能如常检测，有低感光度模式为佳；

5.1.4 具有方便、实用、灵活、多变的图像记录和显示功能，适合各种检测环境：具有数字信号处理功能，灵敏度可调。

5.1.5 电晕颜色可以根据设备、背景调节；

5.1.6 高倍放大时具备图像稳定功能

5.1.7 通讯模块可以接入 500kV 粤中换流站阀冷控制系统，通讯协议可以兼容 Profibus 通讯协议。

6 试验要求(如有)

无

7 产品对环境的影响

7.1 坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

7.2 优先选用损耗低的产品。

8 企业 VI 标识(如有)

无。

9 技术文件要求

9.1 提供有资质的第三方校准合格证书或测试报告。

9.2 投标方须提供该物资的质量检验合格证和使用说明书。

10 监造、包装、运输、安装及质量保证

6.1 设备制造完成并通过相关试验、检定后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

6.2 所有部件经妥善包装或装箱后，应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、

变形、受潮和腐蚀，同时在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

6.3 包装箱外应标明买方的订货号、发货号。

6.4 投标方应有遵守本规范中各条款和工作项目的 ISO9000-GB/T19000 质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。

6.5 包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.6 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

6.7 随产品提供的技术资料应完整无缺。

6.8 设备及其配件必须整体到场后拆箱，所有包装、说明等必须完好，并明显标示。

11 物资关键技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供物资技术参数和性能要求响应表（见表 11）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表 15 技术差异表。

表 11 技术参数和性能要求响应表

序号	名 称	标准参数值	投标人保证值

标注“★”的为关键参数条款，投标人必须满足要求。

12 主要元器件来源

投标方应按表 12 如实填写主要元器件来源。

表 12 主要元器件来源一览表 （投标方填写）

序号	元器件名称及型号	生产厂家名称	生产厂家地址	生产厂家联系方式

13 技术差异表

投标方应将所供物资与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集成此表。

表 15 技术差异表 （投标方填写）

序 号	招 标 文 件		投 标 文 件	
	条 目	简 要 内 容	条 目	简 要 内 容
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

投标方：_____ 盖章：_____



14 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

15 附表 1

特殊说明

序号	主要内容	要求	备注
1	供应商资格要求		
2	业绩要求		
3	注册资本要求		
4	样品图册要求		
5	售后服务条款		
6	培训要求		
7	安装条款	投标方提供现场安装服务	
8	物资生产、销售资格 (授权或代理)		
9	是否限价或相关要求		
10	质量管理体系要求	保修质保期: 3 年, 质保期内免费更换或维修仪器	
11	其他		