

供货一览表

工程项目名称：110kV花山送变电工程

序号	名称	材质	型号规格、参数	单位	需求数量	交货时间	对应设计图
1	双顶双抱箍	热镀锌 (Q235型钢材)	BGSS-190	吨	0.0735	2024-8-25 (以项目部通知为准)	Z3单回直线杆塔组装图：B20027S-D0109-14
2	角钢横担	热镀锌 (Q235型钢材)	∠75x7x1500	kg	143.36		Z3单回直线杆塔组装图：B20027S-D0109-14
3	横担斜撑	热镀锌 (Q235型钢材)	XHD—50/10	吨	0.04344		Z3单回直线杆塔组装图：B20027S-D0109-14
4	I 型抱箍	热镀锌 (Q235型钢材)	BG1-60-210	kg	18.42		Z3单回直线杆塔组装图：B20027S-D0109-14
5	M垫铁	热镀锌 (Q235型钢材)	MD-60-190	吨	0.01512		Z3单回直线杆塔组装图：B20027S-D0109-14
6	避雷器托架	热镀锌 (Q235型钢材)	L63×6×2100	kg	12.02		开关组装图：B20027S-D0109-15
7	托架撑铁	热镀锌 (Q235型钢材)	L50×5×1000	kg	7.54		开关组装图：B20027S-D0109-15
8	导线支撑担	热镀锌 (Q235型钢材)	L50×5×1000	kg	7.54		开关组装图：B20027S-D0109-15
9	开关承梁	热镀锌 (Q235型钢材)	L75×8×1450	kg	26.2		开关组装图：B20027S-D0109-15
10	承梁撑铁	热镀锌 (Q235型钢材)	L50×5×1400	kg	10.56		开关组装图：B20027S-D0109-15
11	承梁联板	热镀锌 (Q235型钢材)	—50×5×450	kg	3.4		开关组装图：B20027S-D0109-15
12	顶箍	热镀锌 (Q235型钢材)	Φ230	kg	13.06		开关组装图：B20027S-D0109-15
13	耐张横担	热镀锌 (Q235型钢材)	L63×6×1500	kg	17.16		开关组装图：B20027S-D0109-15
14	抱箍	热镀锌 (Q235型钢)	φ320	kg	8.65		开关组装图：B20027S-D0109-15
15	接地圆钢	热镀锌	φ16	吨	0.01106		开关组装图：B20027S-D0109-15
16	直线横担	热镀锌 (Q235型钢)	L63×6×1500	kg	8.58		开关组装图：B20027S-D0109-15
17	角钢横担	热镀锌 (Q235型钢)	∠75x7x1500	kg	11.97		接火杆(支接)装置图：B20027S-D0109-16
18	中导线抱箍	热镀锌 (Q235型钢)	BG1-60-230	kg	3.24		接火杆(支接)装置图：B20027S-D0109-16
19	垂直接地极	热镀锌 (Q235型钢)	∠50×5×2500	kg	75.44		接地引下线安装图：B20027S-D0109-18/19
20	接地圆钢	热镀锌	Φ16	吨	0.12714		接地引下线安装图：B20027S-D0109-18/19
21	扁钢	热镀锌 (Q235型钢)	—50x5	吨	0.0377		接地引下线安装图：B20027S-D0109-18/19
22	双顶双抱箍	热镀锌 (Q235型钢)	BGSS-190	吨	0.0735		双顶双抱箍加工图：B20027S-D0109-23
23	高压进线横担	热镀锌 (Q235型钢)	L63x6L=2500	kg	14.3		柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-06
24	角钢横担	热镀锌 (Q235型钢)	L63x6L=3300	kg	132.16		柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-06
25	隔离开关支撑横担	热镀锌 (Q235型钢)	∠63×6.L=1500	kg	17.16		柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-06

供货一览表

工程项目名称：110kV花山送变电工程

序号	名称	材质	型号规格、参数	单位	需求数量	交货时间	对应设计图
26	隔离开关斜撑	热镀锌（Q235型钢）	∠50×5.L=760	kg	5.72		柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-06
27	隔离开关斜撑固定扁铁	热镀锌（Q235型钢）	—80×8.L=180	kg	3.48		柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-06
28	槽钢	热镀锌（Q235型钢）	[63x40x4.8, L=300	kg	14.04		柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-06
29	热镀锌扁钢	热镀锌（Q235型钢）	45x7, L=300	kg	28.56		柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-06
30	熔断器支撑横担	热镀锌（Q235型钢）	∠63×6, L=700	kg	12		柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-06
31	横担抱箍	热镀锌（Q345型钢）	U16-230	kg	5.24		柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-06
32	横担抱箍	热镀锌（Q345型钢）	U16-220	kg	2.54		柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-06
33	U型抱箍	热镀锌（Q345型钢）	16*220	kg	1.27		柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-06
34	抱箍	热镀锌（Q235型钢）	抱1-320	kg	8.65		柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-06
35	抱箍	热镀锌（Q235型钢）	抱2-300	kg	37.92		柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-06
36	抱箍	热镀锌（Q235型钢）	抱1-290	kg	18.96		柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-06
37	抱箍	热镀锌（Q235型钢）	抱2-280	kg	37.92		柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-06
38	抱箍	热镀锌（Q235型钢）	抱1-280	kg	9.48		柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-06
39	抱箍	热镀锌（Q235型钢）	抱1-270	kg	8.87		柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-06
40	抱箍	热镀锌（Q235型钢）	抱1-240	kg	16.94		柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-06
41	抱箍	热镀锌（Q235型钢）	抱1-250	kg	16.94		柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-06
42	接地板	热镀锌（Q235型钢）	—40×4L=170	kg	0.48		柱上变压器地网安装图：B20027S-D0109-07
43	接地引下线	热镀锌	∅ 16圆钢	kg	48.98		柱上变压器地网安装图：B20027S-D0109-07
44	接地角钢	热镀锌角钢	∠50×5×2500	kg	28.29		柱上变压器地网安装图：B20027S-D0109-07
45	接地扁钢	热镀锌角钢	—40×4	kg	42		柱上变压器地网安装图：B20027S-D0109-07

其它要求：全镀锌,实际重量以放样图加工为准。（技术问题联系，钟少伟18777155359/蒙维13807710625）

交货地点:广西来宾市象州县石龙镇马塘岭（工业园附近）

接货人及联系电话:钟少伟18777155359