

## 项目成果技术要求：

(1) 具有排尘器的电房光伏吸尘装置包括吸尘装置、控制器、光伏太阳能板、排尘器和粉尘传感器组成，均与控制器电连接。吸尘装置由光伏太阳能供电，运作时对电房内的灰尘进行检测，当灰尘含量过高时，能对室内灰尘吸取，存放于除尘器中，保障电力系统的安全运行；

(2) 吸尘装置具有灰尘密度警示器，运维人员巡检时可通过警示器判断电房的灰尘污染程度，将吸尘装置取下进行移动式除尘，方便快捷。

## 其他配合要求：

(1) 供应商须承诺至少安排一人专职与甲方对接项目工作，并配合项目后期开展试点应用工作；

(2) 供应商配合甲方开展项目相关技术资料编制，包括但不限于硬件加工图纸、技术总结报告、项目验收资料等；

(3) 供应商配合甲方至少完成 1 篇技术论文撰写与发明专利交底书编写，取得录用通知及发明专利受理书；

(4) 供应商完成加工后，甲方将委托权威第三方检测，如检测不合格，将判定为履约不合格；

(5) 如因供应商自身原因，甲方出具整改通知书后仍不能完成本项目相关加工采购任务，甲方执行《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则（2023 年版）》附录 C “南方电网公司供应商扣分条款”第 16021 项执行的扣分，按四舍五入保留小数点后两位。