

供货一览表

工程项目名称：110kV花山送变电工程

| 序号        | 名称     | 型号规格、参数          | 单位 | 需求数量 | 对应设计图                        | 备注         |
|-----------|--------|------------------|----|------|------------------------------|------------|
| 三、电杆组装图部分 |        |                  |    |      |                              |            |
| 1         | 双头螺栓   | MS18x310         | 套  | 24   | Z3单回直线杆塔组装图：B20027S-D0109-14 | Z3单回直线杆组装图 |
| 2         | 绝缘子    | PSQ-15T          | 只  | 36   | Z3单回直线杆塔组装图：B20027S-D0109-14 |            |
| 3         | 底盘     | DP-              | 块  | 6    | Z3单回直线杆塔组装图：B20027S-D0109-14 |            |
| 4         | 卡盘     | KP-              | 块  | 6    | Z3单回直线杆塔组装图：B20027S-D0109-14 |            |
| 5         | 接地挂环   | FDL-50/240（侧面开口） | 组  | 1    | Z3单回直线杆塔组装图：B20027S-D0109-14 |            |
| 6         | 带电接线环  | JH-120           | 只  | 3    | 开关组装图：B20027S-D0109-15       |            |
| 7         | 铜芯塑料线  | BV-25            | 米  | 10   | 开关组装图：B20027S-D0109-15       |            |
| 8         | 铜铝线耳   | DTL-70           | 只  | 9    | 开关组装图：B20027S-D0109-15       |            |
| 9         | 铜线耳    | DT-70            | 只  | 6    | 开关组装图：B20027S-D0109-15       |            |
| 10        | 并沟线夹   | JB-4             | 只  | 6    | 开关组装图：B20027S-D0109-15       |            |
| 11        | 铜铝线耳   | DTL-25           | 只  | 3    | 开关组装图：B20027S-D0109-15       |            |
| 12        | 铜线耳    | DT-25            | 只  | 9    | 开关组装图：B20027S-D0109-15       |            |
| 13        | C型线夹   | CT-852(70-70)    | 只  | 3    | 接火杆(支接)装置图：B20027S-D0109-16  | 接火杆        |
| 14        | 柱式绝缘子  | PS-15/2.5        | 只  | 1    | 接火杆(支接)装置图：B20027S-D0109-16  |            |
| 15        | 双铁头瓷拉棒 | SL-15/70         | 支  | 3    | 接火杆(支接)装置图：B20027S-D0109-16  |            |
| 16        | 单帽螺栓   | M16×80           | 只  | 2    | 接火杆(支接)装置图：B20027S-D0109-16  |            |

供货一览表

工程项目名称：110kV花山送变电工程

| 序号     | 名称        | 型号规格、参数          | 单位 | 需求数量 | 对应设计图                          | 备注        |
|--------|-----------|------------------|----|------|--------------------------------|-----------|
| 17     | 耐张线夹      | NLL-2            | 付  | 12   | 绝缘导线耐张绝缘子串组装图：B20027S-D0109-20 | 绝缘导线耐张绝缘子 |
| 18     | 双铁头瓷拉棒    | SL-15/70         | 支  | 12   | 绝缘导线耐张绝缘子串组装图：B20027S-D0109-20 |           |
| 19     | 碗头挂板      | W-7B             | 个  | 12   | 绝缘导线耐张绝缘子串组装图：B20027S-D0109-20 |           |
| 20     | 球头挂环      | QP-7             | 个  | 12   | 绝缘导线耐张绝缘子串组装图：B20027S-D0109-20 |           |
| 21     | U型挂环      | UL-7             | 个  | 11   | 绝缘导线耐张绝缘子串组装图：B20027S-D0109-20 |           |
| 22     | 铝包带       | 1X10             | kg | 1.08 | 绝缘导线耐张绝缘子串组装图：B20027S-D0109-20 |           |
| 23     | 绝缘罩       | NLL-2配套          | 个  | 12   | 绝缘导线耐张绝缘子串组装图：B20027S-D0109-20 |           |
| 24     | 柱式绝缘子     | PS-15/2.5        | 只  | 6    | 开关组装图：B20027S-D0109-15         |           |
| 25     | 双铁头瓷拉棒    | SL-15/70         | 只  | 3    | 开关组装图：B20027S-D0109-15         |           |
| 26     | 瓷横担       | S-210            | 只  | 9    | 开关组装图：B20027S-D0109-15         |           |
| 四、设备接地 |           |                  |    |      |                                |           |
| 1      | 接地引下线     | BLVV-70          | 米  | 3    |                                |           |
| 2      | 不锈钢扎带     | 长1200x宽12x厚0.6mm | 根  | 6    |                                |           |
| 3      | 螺 栓       | M16x40           | 只  | 5    |                                |           |
| 4      | 接线端子      | DL-70            | 只  | 6    |                                |           |
| 五、其他材料 |           |                  |    |      |                                |           |
| 1      | 10kV线路相序牌 |                  | 套  | 2    | 10kV线路标准配件                     |           |

供货一览表

工程项目名称：110kV花山送变电工程

| 序号        | 名称          | 型号规格、参数                        | 单位 | 需求数量 | 对应设计图                            | 备注      |
|-----------|-------------|--------------------------------|----|------|----------------------------------|---------|
| 2         | 线路名称及杆塔标牌   | 320×260×0.8                    | 块  | 7    | 线路名称及杆号待定                        |         |
| 3         | 安全警示牌       |                                | 块  | 2    | 10kV线路标准配件                       |         |
| 4         | 设备标志牌       | 设备(柱上开关、隔离刀闸等)标志               | 块  | 4    | 10kV线路标准配件                       |         |
| 六、变压器组装部分 |             |                                |    |      |                                  |         |
| 1         | 变压器高压侧设备线夹  | ST-1（45度）                      | 个  | 3    | 柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06 |         |
| 2         | 低压进线电缆      | BV-240                         | 米  | 20   | 柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06 |         |
| 3         | 至无功补偿箱电缆    | BV-240                         | 米  | 20   | 柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06 |         |
| 4         | 双色铜芯线       | BVV-25                         | 米  | 20   | 柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06 | 柱上变压器安装 |
| 5         | 控制电缆        | ZRB-KVVP2-10芯×4mm <sup>2</sup> | 米  | 8    | 柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06 |         |
| 6         | 高压引下线线夹     | CT-852(70-70)                  | 个  | 3    | 柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06 |         |
| 7         | 瓷横担         | SC-210                         | 个  | 9    | 柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06 |         |
| 8         | 铜铝过度带电活动线夹  | SYG-70/10A                     | 只  | 6    | 柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06 |         |
| 9         | 低压进线电缆保护管   | ∅ 40PVC管                       | 米  | 12   | 柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06 |         |
| 10        | 低压电缆波纹保护管   | ∅ 40PVC管                       | 米  | 49   | 柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06 |         |
| 11        | 针式绝缘子       | PQ-20T                         | 个  | 3    | 柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06 |         |
| 12        | 变压器台架、配电箱台架 | [ 140*58*6 l=3300/3900         | 根  | 4    | 柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06 |         |
| 13        | 铜端子         | DT-50                          | 个  | 12   | 柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06 |         |

供货一览表

工程项目名称：110kV花山送变电工程

| 序号 | 名称         | 型号规格、参数       | 单位 | 需求数量 | 对应设计图                            | 备注 |
|----|------------|---------------|----|------|----------------------------------|----|
| 14 | 铜端子        | DT-25         | 个  | 16   | 柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06 |    |
| 15 | 隔离刀闸(配套底板) | GW9-10kV/200A | 组  | 1    | 柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06 |    |
| 16 | 热镀锌铁线      | Φ4            | 米  | 40   |                                  |    |
| 17 | 变压器低压侧铜端子  | DT-50         | 个  | 16   | 柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06 |    |
| 18 | 螺栓（配防盗螺母）  | M16*260       | 套  | 16   | 柱上变压器安装装置材料表：B20027S-D0109-05/06 |    |
| 19 | 低压铜端子      | DT-240        | 个  | 8    |                                  |    |

其它要求：/

交货时间：2024年9月16日

交货地点：广西来宾市象州县石龙镇马塘岭（工业园附近）

接货人及电话：钟少伟18777155359