





A	工程名称：玉林~玉林北牵220kV线路工程	导线：2×JL/LB20A-400/35 1×JL/LB20A-240/30	防振锤：FDZ-5 FDZ-4	安装距离：S=1.75m S=1.4m	地线：JLB40-100	防振锤：FDZ-2	安装距离：S=0.9m	光缆：OPGW-48B1-100	防振锤：招标确定	安装距离：S=0.6m	设计杆号	备注	降阻剂	交叉跨越(次)	导线预绞丝	导线接头	等级	铁	通	低	高	房	屋	河	流	湖	泊	备	注	设计杆号																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
B	YB7+1	J3+1	2D1W6-J1-30		60.31	228	右	12°	56'	868	565	2180m	1358	D6	30	06	6	6X2 6X3	16	2	1X3 1X3	17	2	1X3 1X3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



引下线材料表

I大样图

1. 接地体在耕地地埋深0.8m，非耕地地埋深0.6m，岩石上埋深不小于0.3m。
2. 接地引下线从铁塔的四腿引下，每根引下线长4m。对于部分抬高基础的塔位，应根据基础顶面抬高的数值相应增加引下线长度。
3. 放射型接地体按方框型接地体每边圆钢长度12m、闭环型接地体按内环直径12m计算，当铁塔根开大于12m时可相应增大每边圆钢长度，且相应减少射线长度。
4. 接地体圆钢需热镀锌。

 广州市电力工程设计院有限公司 GuangZhou Electric Power Engineering Design Institute Co.,LTD.			南宁至玉林城际铁路 (玉林段)牵引站外部电源220kV线路		工程	施工图	设计 阶段
批准	李金东		角钢塔接地装置图				
审核	邹伟华						
校核	贾子明						
设计	米继源						
日期	2024年08月	比例	图号		472-G19191S-D0303-20		