





SIZE:A3+0=420X297

用于φ300支架



用于φ400支架



设备材料表

序号	名称	型号及规范	单位	数量	
1	热镀锌扁钢	-50×5, L=955	根	1	用于φ300构支架
2	热镀锌扁钢	-50×5, L=1269	根	1	用于φ400构支架
3	热镀锌接地扁钢	-50×5	m		

D

B

C

D

B

C

中机国能(广西)能源科技有限公司				110kV彭良变电站		工程	电气一次	部分
批准	审核	设计(勘测)	制图	热镀锌接地扁钢固定抱箍加工图				
日期	2016年11月	日	比例	图号				

批准	审核	设计(勘测)	制图	热镀锌接地扁钢固定抱箍加工图				
日期	2016年11月	日	比例	图号				

B1401S-D0103-17