




版权所有 复制必究




普通盖板平面图



检修盖板平面图



1-1




电缆沟盖板预留编号位置 1:5

混凝土盖板尺寸规格表(轻型)

序号	沟净宽 (mm)	编号	规格尺寸 (mm)		
			a	b	c
1	600	GB06	800	500	40
2					

说明：

- 1、电缆沟盖板搁置长度为100mm；
- 2、室外采用混凝土沟盖板；
- 3、轻型盖板设计荷重为 10kN/m^2 （均布荷载）；
- 4、透气盖板根据工程所在地气候选择。
- 5、每条电缆沟的10块盖板中有一块盖板需做安装孔。

 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司				500千伏田林变电站新建工程 (含光纤通信设备工程)		工程	35kV外来电源 部分 施工图 设计
批 准			校 核				
核 定			设计(勘测)				
审 查			制 图				
日 期	2024年09月		比 例	图 号		B696S-D0305-14	