

杆号牌统计表

广西220千伏崇左电厂一期接入系统工程施工（标段二）

序号	线路名称	运行杆号	杆类别	数量 (块)	制作形状	材质
1	220kV濼金线	118号	铁塔	1	平面	搪瓷

合计 1

注：

(1) 220kV濼金线使用白框绿底白字，崇左供电局，电话：95598
制作要求按《架空线路及电缆安健环设施标准Q / CSG 11207002-2016》
执行



C100 Y100

搪瓷500*400mm，厚2mm

警示牌统计表

序号	工程名称	数量 (块)	制作形状	材质	规格
1	广西220千伏崇左电厂一期接入系统工程施工 (标段二)	1	平面	搪瓷	/
合计		1			

备注

制作要求按《架空线路及电缆安
健环设施标准Q
/ CSG
11207002-2016
》执行

禁止攀登牌，搪瓷
400*500mm，厚2mm

相序牌统计表

序号	工程名称	数量 (套)	制作形状	材质	规格
1	广西220千伏崇左电厂一期接入系统工程施工 (标段二)	1	平面	搪瓷	220kV
	合计	1			

备注

1、制作要求按《架空线路及电缆安健环设施标准Q / CSG 11207002-2016》执行;
2、一套三块 (黄A、绿B、红C)

搪瓷460mm*460mm, 厚2mm

直升机巡视牌统计表

工程名称：广西220千伏崇左电厂一期接入系统工程施工（标段二）

序号	标志牌名称	数量（块）	材质	备注
1	设备标志	46	搪瓷	杆号（每个杆号2块）： 036、037、040、042、044、047、051、055、062、064、067、070、076、082、085、090、095、098、103、107、111、114、118

搪瓷600*500mm，厚2mm

注：

(1) 220kV濑金线使用白框绿底白字，崇左供电局，电话：95598

制作要求按《架空线路及电缆安健环设施标准Q / CSG 11207002-2016》执行

