



零星采购技术规范书

编制：章宝松

审核：王自宏



大理供电局

二〇二五年七月十七日

供货一览表

序号	名称	单位	项目要求		投标方保证	
			型式、规格	数量	型式、规格	数量
1	保护 CPU 插件	块	NS901 V4.40	1		
2	保护 CPU 插件	块	NS911V4.32	1		
3	保护 CPU 插件	块	NS912 V4.40	1		
4	线路保护电源插件	块	NS901 V4.40	4		
5	交流采样板	块	NS901 V4.40	2		

一、**项目名称：**大理供电局 2025 年 35kV 太平变 35kV1 号主变保测装置、10kV 独田线、构皮线保测装置配件采购。

二、**采购理由：**2025 年 7 月 15 日，35kV 太平变 10kV 独田线线路故障因线路保护装置死机越级至 1 号主变跳闸，检查过程中发现 10kV 独田线、构皮线保护装置存在反复死机情况，运行人员上报了紧急缺陷，紧急缺陷按规定需要 24 小时内检查处理。为了消除缺陷及与原装置匹配必须采用南京泽佑电子技术有限公司的插件或经南京泽佑电子技术有限公司授权生产的且符合现场的插件。

三、**采购类别：**货物

四、**概算金额：**46000 元

五、**通用要求：**1、乙方提供的产品或者服务应符合最新的产品国标或者云南电网变电装备技术导则、预防性试验和交接试验规程等及相关标准和技术要求，满足准入条件、验收标准，否则甲方有权利要求退

货，并追究投标人违约责任；2、乙方提供的产品应满足甲方对运输、包装、卸货等相关要求，运输、卸货产生的费用由乙方自行负责；3、涉及乙方人员进入生产场所服务或者培训，乙方人员应遵守甲方相关防疫、安全等制度和管理要求，服从甲方相关负责人的安排，否则导致后果自行承担；4、未尽事宜、相关差异和疑问，由甲、乙方双方协商确定。

六、技术要求：35kV 太平变 35kV1 号主变保测装置（NS911、NS912），10kV 独田线、构皮线保测装置（NS901），为了消除缺陷及与原装置匹配必须采用南京泽佑电子技术有限公司的插件或经南京泽佑电子技术有限公司授权生产的且符合现场的插件，厂家技术指导或现场消除缺陷。