

一种高压雾化喷雾变频控制的变压器降温装置 职创项目物资采购技术要求

1、所需组成物资明细：

序号	物资名称	型号规格	颜色	单位	数量
1	控制箱电源线	4mm ²	红、蓝、黄绿	米	300
2	PPR给水管	Φ25	杏	米	120
3	PE管	Φ9.5	杏	米	60
4	储水箱	304不锈钢1t储水箱	银	个	1
5	纯净水过滤器	1500L~2000L	银	套	1
6	温控系统控制箱	220V温控	银	套	1
7	加压水泵	JET-G17	银	台	1
8	备用加压水泵	JET-G17	银	台	1
9	雾化喷淋嘴	规格1010	蓝	个	48

2、项目实施要求

(1) 采购物资需按照要求尺寸进行制作，送货前需收货单位确认无误；

(2) 采购材料在后续测试加工过程出现因质量问题导致的测试加工问题，需中标单位重复提供符合质量要求的材料。

(3) 供应商须承诺安排正式员工专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目开展现场交流、现场测试、项目验收等。

(4) 供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包括但不限于整套图纸设计、材料采购、技术总结报告、工作总结报告、使用说明、项目验收资料等；

(5) 供应商如果不能按时按质完成，将按照南方电网公司相关规定对供应商采取相关处罚。