



说明1.本工程在儒林站扩建2x10000kvar 10kV并联电抗器,10kV并联电抗器开关柜首期已经安装,本期需扩建电抗器本体及电缆。
2.图中阴影部分表示本期工程,细虚线为远期扩建工程。

			广州电力设计院有限公司			220千伏儒林变电站改造(傍海配套第一分册)		初步	设计阶段
批准	游复生	审核	周剑君	校核	陆凤怡	+1.50米层电气平面布置图			
审核	张楠	何岗	陆凤怡	设计	胡彬				
专业	会签	日期	比例	1:100	日期	2025.03	图号	442-BA00927C-D0101-04	版本 A