



说明：

1、预埋基础应与地面持平，本期共改造2组并抗器基础。

2、钢构件预埋前应作表面防腐处理。

4、并抗器重约17000kg，

			 广州电力设计院有限公司				220千伏儒林变电站改造（傍海配套第一分册）			初步设计阶段		
			批准	游复生	校核	周剑君	10kV并联电抗器室平面布置图					
			审核	张楠		陆凤怡						
土建	王崇尧			何岗	设计	胡彬						
专业	会签	日期	比例	1:100	日期	2025.03	图号	442-BA00927C-D0101-06			版本	A