



# 设备线夹

## 零星采购物资技术规范书

凯里供电局变电管理一所

2026年1月



# 设备线夹技术规范书

## 一、技术参数：

序号	设备名称	规格型号	接线板尺寸	数量
1	设备线夹	(压缩 A 型), SYG-120, 钎焊压缩型铜铝线夹 (镀锡)	50mm 宽	50
2	设备线夹	(压缩 B 型), SYG-120, 钎焊压缩型铜铝线夹 (镀锡)	50mm 宽	100
3	设备线夹	(压缩 B/30B, 钎焊压缩型铜铝线夹 (镀锡)	50mm 宽	100
4	设备线夹	(压缩 B 型), SYG-150, 钎焊压缩型铜铝线夹 (镀锡)	100mm 宽	200
5	设备线夹	(压缩 B 型), SYG-185, 钎焊压缩型铜铝线夹 (镀锡)	50mm 宽	100
6	设备线夹	(压缩 B 型), SYG-185, 钎焊压缩型铜铝线夹 (镀锡)	100mm 宽	200
7	设备线夹	(压缩 B 型), SYG-240, 钎焊压缩型铜铝线夹 (镀锡)	50mm 宽	50
8	设备线夹	(压缩 B 型), SYG-240, 钎焊压缩型铜铝线夹 (镀锡)	100mm 宽	100
9	设备线夹	(压缩 B 型), SYG-300, 钎焊压缩型铜铝线夹 (镀锡)	100mm 宽	50

附图：物资参考图



## 二、零星采购申报原因

设备线夹没有招标目录，不在框招、专招目录。