



松线器 技术规范书

1 范围

本规范规定了松线器的规格型号、用途、技术要求和试验方法等。

本规范适用于广西送变电建设有限责任公司所属各单位。

2 遵循标准

GB/T 700-2006 《碳素结构钢》

GB/T 1591-2018 《低合金高强度结构钢》

GB/T 2694-2018 《输电线路铁塔制造技术条件》

3 规格型号

5T 松线器。

4 用途

用于输电线路中调节与临时锚固的手动工具。

5 技术要求

5.1 钢材材质要求：材质：Q355B，外观无裂纹、结疤、折叠、分层、锈蚀。

5.2 焊缝要求满焊，焊脚高度 $\geq 6\text{mm}$ ；无气孔、夹渣、裂纹。

5.3 静载试验：拉力试验机加载至 1.25 倍，保压 5min，测量变形量。

5.6 做防腐防锈蚀处理。

6 技术资料

钢材合格证、钢材检验报告、钢材力学性能报告。提交资料：纸质版和扫描电子版。

7 其他要求，按本规范书第 2 条“遵循标准”执行。

8 售后服务

承诺对提供货物不少于 1 年的质保期，在质保期内产品质量问题免费维修或更换。