


1	2	3	4																																																													
版权所有 侵权必究																																																																
A				A																																																												
B				B																																																												
<table><tr><th>编号</th><th>名 称</th><th>型 号 及 规 范</th><th>单 位</th><th>数 量</th><th>备 注</th></tr><tr><td>1</td><td>U型挂环</td><td>U-16</td><td>套</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>球头挂环</td><td>QP-16</td><td>套</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>外伞三伞型悬式绝缘子</td><td>U160BP/155T,爬距550mm</td><td>片</td><td>17</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>碗头挂板</td><td>WS-16</td><td>套</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>联板</td><td>LV-1620</td><td>块</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>耐张线夹/悬垂线夹</td><td></td><td>套</td><td>/</td><td>断面图开列</td></tr><tr><td>7</td><td>UB挂板</td><td>UB-16</td><td>套</td><td>2</td><td>适用于悬垂线夹</td></tr></table>					编号	名 称	型 号 及 规 范	单 位	数 量	备 注	1	U型挂环	U-16	套	2		2	球头挂环	QP-16	套	1		3	外伞三伞型悬式绝缘子	U160BP/155T,爬距550mm	片	17		4	碗头挂板	WS-16	套	1		5	联板	LV-1620	块	1		6	耐张线夹/悬垂线夹		套	/	断面图开列	7	UB挂板	UB-16	套	2	适用于悬垂线夹	C											
编号	名 称	型 号 及 规 范	单 位	数 量	备 注																																																											
1	U型挂环	U-16	套	2																																																												
2	球头挂环	QP-16	套	1																																																												
3	外伞三伞型悬式绝缘子	U160BP/155T,爬距550mm	片	17																																																												
4	碗头挂板	WS-16	套	1																																																												
5	联板	LV-1620	块	1																																																												
6	耐张线夹/悬垂线夹		套	/	断面图开列																																																											
7	UB挂板	UB-16	套	2	适用于悬垂线夹																																																											
					D																																																											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>版 本</td><td>日 期</td><td>修 改 内 容 摘 要</td><td>修 改</td><td>批 准</td></tr><tr><td colspan="2"> 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP GUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD.</td><td>220千伏南塘站220千伏间隔扩建工程</td><td colspan="2">施工图 设计阶段</td></tr><tr><td>批准</td><td>崔涛</td><td>审核</td><td>设计</td><td>黄继艳 为继艳</td></tr><tr><td rowspan="2">审核</td><td>杜才玉</td><td>杜才玉</td><td>制图</td><td>梁高巧 梁高巧</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>比例</td><td>1:100</td></tr><tr><td>校核</td><td>梅珍</td><td>梅珍</td><td>日期</td><td>2026.01.15</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>图 号</td><td>BA26601S-D0102-13</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>条形码</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>版本</td><td>A</td></tr></table>																				版 本	日 期	修 改 内 容 摘 要	修 改	批 准	 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP GUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD.		220千伏南塘站220千伏间隔扩建工程	施工图 设计阶段		批准	崔涛	审核	设计	黄继艳 为继艳	审核	杜才玉	杜才玉	制图	梁高巧 梁高巧			比例	1:100	校核	梅珍	梅珍	日期	2026.01.15				图 号	BA26601S-D0102-13				条形码					版本	A	D
版 本	日 期	修 改 内 容 摘 要	修 改	批 准																																																												
 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP GUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD.		220千伏南塘站220千伏间隔扩建工程	施工图 设计阶段																																																													
批准	崔涛	审核	设计	黄继艳 为继艳																																																												
审核	杜才玉	杜才玉	制图	梁高巧 梁高巧																																																												
			比例	1:100																																																												
校核	梅珍	梅珍	日期	2026.01.15																																																												
			图 号	BA26601S-D0102-13																																																												
			条形码																																																													
			版本	A																																																												
1	2	3	4																																																													