



序号	图例	编号	安装位置及摄像头类型	数量	单位	安装及埋管说明
1		Q11	室内枪型摄像机(含支架)	1	台	每台摄像机各预埋1根DN25PVC管至就近电缆沟或电缆桥架

说明：本图摄像头位置由SVG舱厂家预留。

<div>CEEC 中国能源建设集团</div> <div>CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP</div> <div>山西省电力勘测设计院有限公司</div> <div>SHANXI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD.</div>				海南华电定安50MW100MWh共享储能项目			
批准	李斌	校核	李斌	阶段	施工图	版次	
审核	李斌	设计	李斌	SVG预制舱监控布点示意图			
图幅	A3x3H	比例	1:10	图号	14-FA00861S-D0208-04	页码	

