



设备材料表

序号	名称	型号规格	单位	数量	备注
1	接地变压器	DKSC-400/10.5	台	1	
2	消弧线圈	XHDCB 400/10.5	台	1	
3	电阻器	400A、16欧姆	只	1	
4	氧化物避雷器	HY5WZ2-17/45	只	1	
5	隔离开关	GN19-12/1250	套	1	
6	电压互感器	JDZJ-10Q	只	1	
7	电流互感器	LXZ-Φ110	只	1	
8	真空接触器	CKG4-12/630	只	1	
9	10kV电力电缆	ZRA-YJV22-8.7/15kV-3×120	米		列入设备材料清册
10	10kV户内冷缩电缆附件	与YJV22-8.7/15-3×120配套	套		列入设备材料清册
11	铜排	TYM-30×4	米	2	
12	热镀锌扁钢	-50×5	米	18	

广西福源电力设计有限责任公司

110kV光明(震东)变电站工程 施工图设计阶段 电气一次部分

批准: 李本奇 校核: 农金刚
 审核: 黄晓波 设计: 陈正连

日期: 2022年12月 比例: 1:35

图号: B19001S-D0104-06

消弧线圈并联小电阻 接地成套装置安装图