

鉴定证书



中国电力企业联合会

新 产 品 鉴 定 证 书

中电联鉴字[2012]第 1 号

项 目 名 称：超高压、大容量变压器用智能内油式金属波纹膨胀储油柜

完 成 单 位：沈阳海为电力设备有限公司

鉴 定 类 别：产品鉴定

鉴 定 形 式：会议鉴定

组织鉴定单位：中国电力企业联合会

鉴 定 日 期：2012 年 1 月 7 日

鉴定批准日期：2012 年 1 月 17 日

中国电力企业联合会

二 〇 〇 四 年 制

鉴 定 意 见

2012年1月7日,中国电力企业联合会在沈阳组织召开了沈阳海为电力设备有限公司研制的“超高压、大容量变压器用智能内油式金属波纹膨胀储油柜”产品鉴定会。鉴定委员会听取了研制总结、检验、技术经济分析、科技查新及用户使用等报告,审查了鉴定资料,考察了生产现场,并进行了现场测试。经讨论,形成鉴定意见如下:

1. 提供的鉴定资料齐全、完整、正确、统一,符合产品鉴定要求,可以指导生产;
2. 产品经沈阳变压器研究院股份有限公司变压器实验室和辽宁省产品质量监督检验院的例行、型式和特殊试验,检验结果符合 JB/T 6484《变压器用储油柜》行业标准和 Q/HW·01《超高压、大容量变压器用智能内油式金属波纹膨胀储油柜》企业标准的要求。现场测试结果合格;
3. 产品结构先进、设计合理,机械寿命试验 15000 次,可满足 40 年使用要求,具有极限油位报警、远程传输及在线监测的智能化功能;满足变压器全密封、微正压等安全运行的要求;
4. 公司生产设备齐全、先进,检验设备完备,可以满足批量生产要求;
5. 公司通过 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 质量管理体系认证;
6. 产品经用户使用,反映良好。

鉴定委员会认为该产品主要性能指标达到国际领先水平,同意通过产品鉴定。可以批量生产。

鉴定委员会主任:

朱英浩

副主任:

郭小岩

王梦云

任绍宏

2012 年 01 月 07 日

主持鉴定单位意见

主管领导签字: _____ (盖章)

_____年____月____日

组织鉴定单位意见

同意鉴定意见

主管领导签字: _____ (盖章)

2012 年 1 月 17 日