

2027 年广州局配电自动化子站系统设备维修

技术条件


(一) 预计采购金额：人民币 543.239381 万元（含 6% 增值税等费用）

2027 年配电自动化子站系统设备维修项目越秀供电局、荔湾供电局、海珠供电局、从化供电局 4 个区局 35.047702 万元/年/驻点，天河供电局、黄埔供电局、南沙供电局、番禺供电局、增城供电局 5 个区局 52.571553 万元/年/驻点，白云供电局、花都供电局 2 个区局 70.095404 万元/年/驻点，共 543.239381 万元（含 6% 增值税等费用）。

(二) 技术要求

对辖区内 11 个区局的配电自动化子站系统设备进行定期检查及硬件检修，具体服务要求：

- 1、负责配电子站系统（含边缘集群）数据维护，包括配电终端信息数据录入、电气接线图导入、配电终端台账数据维护、电子化 GIS 图模与配网子站图形及电网模型的校对、配合配网终端与子站通信的调试等。
- 2、负责终端状态、红黑图、开关三遥标记、调试挂牌状态等工作的检查。
- 3、协助开展馈线自愈仿真测试。
- 4、协助开展新投产配电终端（含保护）的联调验收工作，并做好子站系统端的调试记录和验收结果统计。
- 5、协助开展终端设备（含保护）巡视、消缺等运维工作，负责配电



子站系统相关数据的核对，必要时利用子站系统为终端运维单位提供相关统计数据。

6、负责子站系统的日常巡视、检查、测试及缺陷处理工作，并按要求做好相关记录。

7、协助完成配电自动化相关资料整理和运行数据统计，包括在线率统计，数据上送情况统计，以及终端信息的准确性跟踪、分析与统计等。

8、负责收集运行单位对配电子站系统的功能改进需求及相关建议，并上报系统运行部等工作。

9、各项指标必须达到考核标准（考核标准见《2027 年配电自动化子站系统设备维修工作考核标准》）。

10、其他配电自动化子站相关的常规工作。